

Ośno Lubuskie, dnia 8 lipca 2022 r.

Gmina Ośno Lubuskie  
ul. Rynek 1  
69-220 Ośno Lubuskie

**ZF.271.13.2022**

**Wykonawcy**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przekazuję treść pytań i udzielonych wyjaśnień dotyczących treści SWZ w postępowaniu na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w elewacji północno-zachodniej budynku ratusza – Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim – III etap”, tj.:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w oknach nawierzchniowych nawiewników? Jeżeli tak, to proszę o określenie czy mają być to nawiewniki ciśnieniowe czy higrosterowalne?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z decyzją LWKZ ZN-G.5142.2.2020 z dnia 10.09.2021 r. okna należy wykonać zgodnie z założeniami podanymi w dokumentacji projektowej, według której w oknach należy zastosować nawiewniki ukryte.

Burmistrz Ośna Lubuskiego  
mgr Stanisław Kozłowski

08.07.2022r.  
M. J.