


PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, 02.02.2023 r.

WSR.271.4.6.2023 (18)

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dot. przebudowy ul. Groblowej w Pruszkowie, nr WSR.271.6.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada i udostępni projekt czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu. Jego opracowanie i wdrożenie jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy materiał z rozbiórki i wycinki drzew należy do Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy warstwa stabilizacji cementem ma być wykonana jako gotowa mieszanka dowieziona z betoniarni?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4:

Czy oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5:

Czy w zakresie przetargu wchodzi regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych? – jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Tak. Do wyceny należy przewidzieć regulację 19 szt. włazów studziennych i 4 szt. zaworów wodociągowych.

Pytanie nr 6:

Czy w zakresie przetargu wchodzi wykonanie trawników? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie. Do obowiązków Wykonawcy należy odtworzenie zniszczonego terenu zielonego podczas prowadzenia prac.


Pytanie nr 7:

Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

Odpowiedź:

Tak.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pytanie nr 8:

Zgodnie z SWZ prosimy o podanie ilości drzew do zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie drzewa, które wg niego lub nadzoru mogą zostać uszkodzone podczas prowadzenia prac.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dokona aktualizacji nieaktualnych już uzgodnień np. decyzji na wycinkę drzew, projekt stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 10:

Czy należy dokonać nasadzeń drzew w ilości 6szt (przedmiar), 9szt Decyzja nr 272/2020, czy 12szt (Projekt nasadzeń zastępczych)?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 11:

Czy należy usunąć 10 drzew (Decyzja nr 272/2020) czy 4szt (przedmiar)?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 12:

Prosimy o wykreślenie we wzorze umowy par.8 pkt.6 zdania pierwszego tj: „Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty stanowiące załączniki do Umowy oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania oraz zmianę wynagrodzenia w trakcie realizacji”. To na Zamawiającym spoczywa obowiązek sprawdzenia prawidłowości i kompletności załączanych dokumentów (w tym dokumentacji projektowej).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 13:

W inwentaryzacji zieleni wskazano do przycięcia 16 drzew w przedmiarze robót tylko 8 drzew. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego.

Odpowiedź:

Drzewa należy przyciąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 14:

Czy warstwa ścieralna nawierzchni jezdni ma być wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 1150/70 gr.5cm (opis techniczny i przedmiar), czy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 gr.5cm (przekrój), czy z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-65 lub mieszanki SMA 11 gr.4cm (SST)?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem.

Pytanie nr 15:

Czy warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej zawiera polimery?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 16:


Czy w zakresie robót wchodzi ustawienie nowej wiaty przystankowej? – jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów wiaty.

Odpowiedź:

Nie.



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pytanie nr 17:

Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka lub przestawienie istniejących ogrodzeń (SST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 18:

Czy pod konstrukcje wjazdów do zakładów przemysłowych i pod zatoki postojowe dla pojazdów ciężarowych należy zastosować warstwę stabilizacji cementem 5MPa (SST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 19:

Czy w zakres przetargu wchodzi przebudowa urządzeń energetycznych oraz budowa oświetlenia ulicznego? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót i dokumentację projektową.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 20:

Naszym zdaniem w przedmiarze robót drogowych brakuje warstwy piasku i warstwy stabilizacji cementem pod krawężnikami? Prosimy o ustosunkowanie się.

Odpowiedź:

Warstwy piasku i stabilizacji cementem pod krawężnikami są ujęte w pozycjach przedmiarowych. Pozycje te są większe niż pozycje z nawierzchniami.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów.

PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA

/-/ Paweł Makuch