

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37339841: Wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku (etap II).

Pytania:

21. W związku z załączeniem nowego uproszczonego kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWIZ, informujemy, że Zamawiający w nowym zał. nr 5 zamieścił:

- odcinki E3-E4, E2-E3, E-E1, E-E2, F1-F4, G5-G6, G6-G7, które nie występują w załączonym do przetargu PFU,
- odcinki G4-G5, G4-G8 występują podwójnie (pozycje zdublowane),
- odcinek A-A1 w kosztorysie średnica DN 100 w PFU DN 125,
- w nowym kosztorysie nadal brak odcinków B1-B2, B2-B3, które są zamieszczone w PFU.

W związku z powyższym prosimy o ponowną aktualizację załącznika nr 5 oraz informację, czy w takiej sytuacji Zamawiający zwiększa zakres dla etapu II o odcinki nie ujęte w PFU tj E3-E4, E2-E3, E-E1, E-E2, F1-F4, G5-G6, G6-G7.

22. W związku ze sprzecznymi odpowiedziami z dnia 21.10.2021 (odpowiedź 17 i 18) oraz odpowiedziami z dnia 20.10.2021 (odpowiedź nr 13) prosimy Zamawiającego o informację, które odpowiedzi są ostateczne i wiążące.

23. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje jako wiążące odpowiedzi z dnia 21.10.2021 wówczas prosimy o podanie ilości istniejących zaworów sekcyjnych i odcinających dla każdej z komór na zadaniu nr 2,3,4 wraz z podaniem ich średnic

Odpowiedzi:

Ad 21) Zamawiający informuje, że odcinki E3-E4, E2-E3, E-E1, E-E2, F1-F4, G5-G6, G6-G7 zostały umieszczone w PFU w aktualizacji w dniu 20.10.2021. Powyższy zakres cały czas był zaznaczony na załączniku graficznym jako przedmiot zamówienia, jedynie omyłkowo brakowało ich w tabeli nr 1 PFU. Zamawiający przekazuje w załączeniu do komunikatu korektę wzoru uproszczonego kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

Ad 22) Odpowiedzi nr 17 i 18 są właściwe dla komór zlokalizowanych wzdłuż budynku 4-10 (falowiec). Odpowiedź nr 13 jest właściwa dla pozostałych komór.

Ad 23) Armatura ma mieć tę samą średnicę co sieć. Armatura powinna zostać wymieniona na zasilaniu i powrocie w każdej komorze. Mają to być zawory kulowe do wspawania z kulą ujarzmioną. Zamawiający przekazuje w załączeniu do komunikatu załączniki przedstawiające armaturę podlegającą wymianie.

Gdańsk, dnia 22.10.2021 r.