



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 06.10.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/1229/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup materiałów hydraulicznych – sieć wodociągowa ul. Barlickiego**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z faktem, iż GF+ nie posiada w swojej ofercie kołnierzy stalowych, mam pytanie czy zamawiający dopuszcza wycenę produktu zamiennego z GF+ w postaci kołnierzy wykonanych z PP wzmocnionych włóknem szklanym z pierścieniem stalowym do systemów mufowych i doczołowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w tym przypadku produkt zamienny dla kołnierzy stalowych w postaci kołnierzy +GF+ wykonanych z PP wzmocnionych włóknem szklanym z pierścieniem stalowym do systemów mufowych i doczołowych

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz

