



Znak sprawy: RRG.271.1.2022.RJ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze z) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**BUDOWA DROGI Z MIEJSCOWOŚCI LUBIESZYNEK DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 224 W NOWEJ KARCZMIE**”.

ZAPYTANIE NR 5

Na profilach sieci KD, pzt i w opisie brak oznaczeń średnic studni. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

WYJAŚNIENIE NR 5

Profile sieci zostały udostępniony jako załączniki.

ZAPYTANIE NR 6

Dotyczy kanalizacja deszczowa - rura KD o śr. 600 mm - proszę o określenie dokładnych parametrów rury - w opisie PT mowa do rurach Rura PE100, SDR 17, PN10, DN600 (630 x 37,4 mm) , natomiast ST mówi o rurach PP, które są znacznie tańsze. - proszę o określenie parametrów rury oraz sposobu łączenia.

WYJAŚNIENIE NR 6

Rurę kanalizacyjną DN600 z PE należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym PT. Sposób łączenia rur PE, w zależności od średnicy – połączenia zgrzewane (elektrooporowe, doczołowe) lub mechaniczne zaciskowe – zgodnie ze STWiORB

ZAPYTANIE NR 7

Dotyczy rury PVC kanalizacji deszczowej - zgodnie z ST: wymagana szczelność rur na podciśnieniu: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 4o, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelność rur na nadciśnieniu: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 6o. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PVC lite SN8 SDR34 z uszczelką wargową?

WYJAŚNIENIE NR 7

Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZAPYTANIE NR 8

Proszę o potwierdzenie, że kręgi studni rewizyjnych należy łączyć na zaprawę

WYJAŚNIENIE NR 8

Tak, należy łączyć na zaprawę lub na uszczelkę.

ZAPYTANIE NR 9

Proszę o informacje, czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej wg rys 5 (profil) o łącznej długości 117,3m pomiędzy studniami Ssis-Ssis2, przedmiar, oraz PZT nie uwzględnia tego odcinka.

WYJAŚNIENIE NR 9

Nie należy uwzględnić.

ZAPYTANIE NR 10

Proszę o uzupełnienie rysunków węzłów sieci wodociągowej W1, W2, W3, W4, W6,

WYJAŚNIENIE NR 10

Węzły zostały przedstawione na rysunku S14.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma