Zasilanie systemu przewietrzania klatki schodowej nr 2

Zasilanie systemu przewietrzania klatki schodowej nr 1

1TOS3
Pi=18,8kW
Pz=8,2kW
J=14,1A
rozłącznik 63A

I PIĘTRO

Pi=18kW
Pz=4,6kW
J=8,3A
0TOS2
rozłącznik 63A

PARTER

PIWNICA

0TOS1
Pi=18kW
Pz=12kW
J=21A
rozłącznik 63A

0TKU
Pi=37,58kW
Pz=6,3kW
J=10,3A
rozłącznik 63A

(N)HXH-J 5x2,5mm² PH120

(N)HXH-J 5x2,5mm² PH120

rozłącznik bezp. 40A — N2XH-J 5x16 RM/ RE 1KV B2ca

rozłącznik bezp. 40A — N2XH-J 5x16 RM/ RE 1KV B2ca

rozłącznik bezp. 40A — N2XH-J 5x16 RM/ RE 1KV B2ca

rozłącznik bezp. 40A — N2XH-J 5x16 RM/ RE 1KV B2ca

L1-3, 230/400V

L1-3, 230/400V

RG
Pi = 362 kW
Pz = 150 kW
I = 250 A

3xB6

Ochronnik Typ1 3+N, 400V

TL
kWh
rozłącznik bezp. 160A

zasilanie z istniejącej rozdzielni głównej budynku Szkoły Podstawowej

(N)HXH-J 5x50 PH120

(N)HXH-J 5x4mm² PH90

(N)HXH-J 5x2,5 PH90

zintegrowany PWP CX2004

(N)HXH-J 5x2,5 PH90

zasilanie ze złącza ZK cerbex
(N)HXH-J 5x50 PH120

L1
L2
L3
N
PEN
PE
GSU

WG P.poż.
CX2004
125A

Listwa rozdziału systemu T-N-C - TN-S

złącze zlokalizowane na zewnątrz budynku
lokalizacja pokazano na rysunku E-1

WG1

WG2

WG3

LgY 1X25

Ruz 10 Ω
UZIOM OTOKOWY
(lub POGRĄŻANY)

NAZWA OBIEKTU	Rozbudowa o klatkę schodową i przebudowa części budynku szkolnego na żłobek		
ADRES OBIEKTU	Obręb: 1 Łęczyca; Jednostka ewid. 100401_1 dz. nr ew. 423/69	NR RYSUNKU	E -7
ADRES INWESTORA	ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca	SKALA	1: 50
INWESTOR	Miasto Łęczyca	DATA	Październik 2023 r.
NAZWA RYSUNKU	Rzut Rozdzielni RG	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr. inż Krzysztof Pazurek upr.bud. 156/84/WML		