



OLEŚNICA

SDM

SEKCJA DRÓG MIEJSKICH
w OLEŚNICY

56-400 OLEŚNICA
ul. Krzywoustego 31c
tel. (071) 788 94 16
tel./fax (071) 788 94 17
e-mail:biuro@sdm.olesnica.pl

Oleśnica, dnia 17.05.2023r.

Strona prowadzonego postępowania

ZP.261.9.2023

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający - Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich, ul. B. Krzywoustego 31 c, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zmianę typu masy na warstwę ścieralną na ciągu pieszo-rowerowym z SMA 8 na AC8 S (WT2 z 2014 r.). Mieszanki SMA są mieszankami grysowymi o porowatej fakturze nawierzchni a w celu zwiększenia ich szorstkości należy stosować posypkę z grysu 2-4 mm. Według naszej opinii beton asfaltowy będzie lepszym rozwiązaniem ze względu na komfort użytkowania

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę typu masy na warstwę ścieralną z SMA 8 na AC8S 50/70 (WT2 z 2014 r.) na ciągu pieszo-rowerowym.

Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia i zmiany SWZ ujęte w niniejszym piśmie stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

Otrzymuje:

- 1.Strona postępowania
2. A/a

OLEŚNICA
MIASTO W DOBRYM STYLU