



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL**
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl 23 listopada 2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie złożone do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu „*Obudowa wiaty kompostowni i wykonanie układu ujmowania i dezodoryzacji powietrza poprocesowego na płuczkach chemicznych*”

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania zamówienia. Wymagany warunkom SIWZ – 30.04.2021 jest w opinii Wykonawcy nierealny do wykonania. Przy obecnym terminie składania ofert, podpisanie umowy będzie miało miejsce w połowie grudnia, następnie okres świąteczny, który zawiesza większość prac budowlanych. Dodatkowo prace będą prowadzone w okresie zimowym a technologia wykonania budynku/maszynowni – murowanie, tynkowanie, ocieplenie ścian, wykonanie posadzek wymaga odpowiedniego czasu na schnięcie oraz temperatur dodatnich. Pragniemy zauważyć, że maszynownia ma ściany wysokości 9 m, co powoduje konieczność stosowania wysokich rusztowań. Roboty budowlane związane z maszynownią wymagają okresu co najmniej 5 miesięcy. Ze względu na zastosowaną technologię nie jest możliwe jednoczesne prowadzenie robót montażowych wewnątrz budynku maszynowni. Ze względu na parametry techniczne zaprojektowanych urządzeń oraz kanałów wentylacyjnych (średnice 700 – 1000 mm) ich montaż i uruchomienie wymagać będzie minimum 3 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu wykonania na 31.08.2021 albo zmianę terminu wykonania z konkretnej daty na okres m.in. 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia na dzień 30.06.2021 r.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie decyzji Pozwolenie na Budowę.

Odpowiedź:


Pozwolenie na budowę w załączeniu.

Pytanie 4:

Czy w ramach inwestycji należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie? Jeśli tak, pragniemy zauważyć, że dodatkowo wydłuża to termin realizacji umowy.

Odpowiedź:

O pozwolenie na użytkowanie występuje się po zakończeniu budowy a nie w jej trakcie. Ponadto o pozwolenie na użytkowanie występuje Zamawiający a nie wykonawca.




Pytanie 5:

Prosimy o informację czy usunięta słoma z kompostowni zastąpiona plandekami z PCV będzie własnością Wykonawcy. Prosimy również o ilość słomy do zagospodarowania.

Odpowiedź:

Usuniętą słomę zagospodaruje Zamawiający.

Prezes Zarządu


mgr inż. Marek Wichtowski

