

271.8.31.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy : Zapytania ofertowego 271.8.31.2023 na wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym (komunalnym) w m.Tarkowo Górne gm.Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie przekazuje poniżej treść pisma do zapytania ofertowego, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26.11.2023 r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie :

Zamawiający w wyjaśnieniu podaje zmiany, tj. zmiana współczynnika U_g (współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego) na 0,9. Jednym z innych wymogów jest współczynnik dla całego okna $U_w < 0,9$.

Zastosowanie pakietu 3-szybowego o współczynniku $U_g = 0,9$ nie gwarantuje uzyskania współczynnika dla całego okna równego lub poniżej $U_w < 0,9$.

Czy oferent ma wziąć oba wymagania pod uwagę czy jedynie sam współczynnik dla szyb $U_g=0,9$?

Odpowiedź :

Należy wziąć pod uwagę oba wymagania zarówno współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego oraz współczynnik dla całego okna.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy
Złotniki Kujawskie
/-/ Witold Cybulski