

NAZWA ELEMENTU

1. pełna dennica żelbetowa studni Ø1200 mm na chudym betonie
2. króciec Ø25 mm ze stali ocynkowanej
3. zawór odcinający żeliwny Ø20
4. zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany typ EA Ø20 mm
5. wodomierz JS Ø20
6. przejście PE/stal - złączka GW Ø40x3/4"
7. stopnie włazowe żeliwne
8. właz żeliwny Ø600 mm
9. rura wywiewna Ø110 mm (żel. lub PVC)
10. płyta nadstudzienna żelbetowa Ø1200 mm
11. kręgi żelbetowe fi 1200 mm izolowane 2 x abizolem R + P
12. redukcja Ø80mm - Ø25 mm

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywięć 104 77-300 Człuchów	tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
Inwestor: Adres:	GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY		
Temat:	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA DZ. NR 23 ZLOKALIZOWANEGO W PASIE DZIAŁKI DROGOWEJ NR 167		
Adres:	KRASNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 167, 23		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ	Rys. nr S-2	
Autor opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia		Data Podpis
Projektant	mgr inż. ŁUKASZ SZMELTER Upr. bud. nr POM/0283/PWBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń		07.01.2021r.