



Instalacja odgromowa / uziom fundamentowy	
	Złącze kontrolne
	Przewód odprowadzający - drut stalowy FeZn 8mm - prowadzony w rurkach w elewacji budynku
PO3	POxx - numer przewodu odprowadzającego
ZK	Złącze kontrolne montować na wysokości 0,5m nad poziomem gruntu
— —	Uziom fundamentowy FeZn 25x4

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
	Inwestor: Adres: GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY			
Temat: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.O., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENER- GETYCZNEJ N.N. I FOTOWOLTAICZNEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRAN- TOWEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9m³. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTRO- ENERGETYCZNEJ N.N. ( WLZ ).				
Adres: KRASNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 23				
Nazwa rysunku:		UZIOM FUNDAMENTOWY	Rys. nr E-1	Skala 1:50
Autorzy opracowania:		Imię i Nazwisko uprawnienia		Data Podpis
Projektant instalacje elektryczne		mgr inż. GRZEGORZ DUDZIAK Upr. bud. nr POM/0165/PWBE/17 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		07.01.2021r.
Sprawdzający instalacje elektryczne		mgr inż. MICHAŁ KOZIĘŁ Upr. bud. nr SWK/0125/PBE/19 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		07.01.2021r.