


zasilanie
z sieci



Podłączenie hydrantu nadziemnego

Zestawienie podstawowych materiałów:

1. Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80/80 w studni wodomierzowej Ø1200 zgodnie ze schematem SW
2. Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem
3. Kołnierz DN80
4. Rura wodociągowa dn90 mm.
5. Łuk kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 90° ze stopką, długi
6. Hydrant nadziemny h8 DN80 z kontrolowanym miejscem łamania, zgodny z PN-EN 14384
7. Redukcja (zwężka) dn90 - dn25
8. Rura wodociągowa dn32 mm

do instalacji bytowej

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Czuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
	Inwestor: Adres:	GMINA LIPIANY PLAC WOLNOŚCI 1 74-240 LIPIANY		
	Temat:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. KAN., C.O., WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ ORAZ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENER- GETYCZNEJ N.N. I FOTOWOLTAICZNEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRAN- TOWEJ. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJEMNOŚCI 9m³. BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTRO- ENERGETYCZNEJ N.N. (WLZ).		
	Adres:	KRASNE, GM. LIPIANY 74-240 LIPIANY DZ. NR 23		
Nazwa rysunku:	PODŁĄCZENIE HYDRANTU NADZIEMNEGO		Rys. nr S-10	
Autorzy opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia			Data Podpis
Projektant Instalacje sanitarne	mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej			07.01.2021r.
Sprawdzający Instalacje sanitarne	mgr inż. ŁUKASZ SZMELTER Upr. bud. nr POM/0283/PWBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń			07.01.2021r.