



UWAGA!
BLOKI NALEŻY OPIERAĆ O PIONOWĄ ŚCIANĘ WYKOPU
PRZY NIENARUSZONEJ STRUKTURZE GRUNTU.
W INNYCH WYPADKACH SZCZELIŃĘ POMIĘDZY BLOKIEM
A NIENARUSZONĄ ŚCIANĄ WYKOPU WYPEŁNIĆ BETONEM.

Jednostka projektowa:	ARCHISANT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, www.archisant.pl tel. 728 910 389, e-mail: archisant@gmail.com		
Temat:	Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Rodowo		
Inwestor:	Gmina Drezdenko 66-530 Drezdenko, ul. Warszawska 1		
Lokalizacja:	Jednostka ewid. Drezdenko, obręb Rodowo dz. nr: 51, 50/1, 60/3, 64/10, 64/7		
Branch:	Sanitarna	Nr ark.:	S-6
Nazwa rysunku:	Schematy bloków oporowych	Skala:	
Projektant:	mgr inż. Wojciech Dymek	Data:	21.12.2020 r.
upr. bud. nr LBS/0088/PWBS/16	Podpis:		