

L.p.	indeks	Pytania z 8.02.2021 r.	Odpowiedź	Przedmiot zamówienia
1	2	3C	4	5
247	EEL 5085	Proszę zamawiającego o dokładniejsze sprecyzowanie co wymaga zamawiający albo podanie kilku przykładów.	W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający usunął pozycję z formularza	#usunięto
249	EEL 5087	Źródło światła które wymaga zamawiający nie występuje o podanych parametrach. Proszę o weryfikację zapisu o minimalnej trwałości 170000h.	W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający doprecyzował opis pozycji z formularza	Źródło światła, typ źródła: LED, gwint: E27, napięcie zasilania: 230V AC, moc: nie więcej niż 18W, strumień świetlny: nie mniej niż 1800lm; temperatura barwowa: 4000K, wskaźnik oddawania barw: >=80, wymiary (średnica/długość): 120/154 mm, kształt bańki: globe; trwałość: >=15 000 h
2	Suma			2