

Stęszew, dnia 09.08.2024 rok

IN 271.2.7.2024

Dotyczy: **Budowa promenady nad jeziorem Lipno w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy – Część 3**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Pytanie 1.

W przedmiarze w dziale "Zabezpieczenie istniejących skarp" w poz. 1.4.5 jest "Łacenie połączeń dachowych - 66,0m²".

Czy nie powinno być "Montaż materacy gabionowych gr. 20cm z wypełnieniem kamiennym"?

Odpowiedź 1

Zgodnie z projektem jest montaż materacy gabionowych gr. 20cm z wypełnieniem kamiennym, jednak w pierwszym i drugim etapie zastosowane zostały faszyny z kamieniami i w takiej technologii należy wykonać.

Otrzymują;

- 1.wykonawcy,
- 2.strona internetowa
- 3.a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Pincaz

Podinspektor ds. Inwestycji

Weronika Paździerska
mgr inż. Weronika Paździerska

P.O. Kierownika
Referatu Inwestycji
Krzysztof Pieta
mgr inż. Krzysztof Pieta