

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel.: 81 445 21 00 faks: 81 445 21 33

**Gazownia w Bełżycach**  
ul. Przemysłowa 38, 24-200 Bełżyce  
tel.: 81 445 21 00

**OSP Łączki-Pawłówek**  
Łączki-Pawłówek 40  
24-224 Borzechów

Nasz znak: PSGLU / 601GAZ / 62 / 0 / 1037588/20 / 2 / 20  
Numer dokumentu: 601GAZ/WP1/646/20

Bełżyce, 10.11.2020 r.

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.11.2020 r., w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): Budynek OSP, Łączki-Pawłówek 40, dz.nr ewid. 262/1, gmina: Borzechów.
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - Przygotowanie posiłków
  - Przygotowanie ciepłej wody
  - Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kocioł CO + CWU	21	1	29
Kuchnia gazowa	10	2	20
Łączna moc [kW]			49

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa: 3 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 2000 [m<sup>3</sup>/rok] / 21944 [kWh/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Przyłącze średniego ciśnienia
  - Lokalizacja: Łączki-Pawłówek.
- Ciśnienie paliwa gazowego:
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
  - w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.6 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
- Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - Miejsce dostawy i odbioru: budynek użyteczności publicznej, Łączki-Pawłówek 40, dz. 262/1, gmina: Borzechów
  - Miejsce usytuowania punktu gazowego: na budynku
  - Charakterystyka układu pomiarowego:
    - typ gazomierza: miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: na budynku, urządzenie projektowane;