

















UWAGI:
OPRACOWANIE JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.
PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
W miejscach dużego zagęszczenia prętów (zakładu; dozbrojenia; itp.) proponuje się pręty łączyć w pary jeden obok drugiego lub jeden pod drugim. Niepewność należy skonsultować z konstruktorem.
Zbrojenia elementów żelbetowych koniecznie rozpatrywać ze wszystkimi elementami dochodzącymi w celu weryfikacji i spujności; (wytyki; uciągnia; kotwienia; itp.) Niepewność należy skonsultować z konstruktorem.
DANE KONSTRUKCYJNE: beton: C30/37 – (wodoszczelność W8 dla fundamentów) stal zbrojeniowa: (A-IIIN) B500SP; ciągliwość klasy C; klasa ekspozycji: XC1; klasa konstrukcji: S4; otulina: C=Cnom+delta=20mm+10mm=30mm; otulina od strony gruntu: C=Cnom+delta=40mm+10mm=50mm;
POZIOM: [0,00; ±000,00 m.n.p.m.]
wszystkie pręty docinać na placu budowy po ustaleniu dokładnej długości.
W miejscach kolizyjnych z otworami pręty dociąć na placu budowy.
WYMIARY PRĘTÓW PODANO OSIOWO;
Wymiarowanie podano w [mm] długości prętów podano w [cm] oraz w [mb]
Zestawienie stali na rys. K-1;
WSZYSTKIE WYMIARY GEOMETRYCZNE ZWERYFIKOWAĆ W MIEJSCU WBUDOWANIA.
Lokalizocję żeber oraz otworów na schody ustalić na budowie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - nazwa i nr kolejny dokumentacji:
obszar działalności gospodarczej: Fort Gaj
A41 0003, obręb Środmieście
dz. nr 1022 i 1090

WIATRAK_RYSUNKI_KONSTRUKCYJNE
mgr inż. Tadeusz Gołębiewski upr. 1648/WBPP
mgr inż. Anna Mazik-Chehubska upr. 34265/WBPP

skala: 1:20 data: 30.11.2016
rysunek: RYSIK-4

Inwestor:
Urząd Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

BIURO KONSTRUKCJI - GOŁĘBIEWSKI -