TPR+TWLZ



BILANS MOCY	
Suma mocy zapotrzebowanych:	ΣPz = 127kW
Współczynnik szczytu:	ksz = 0,43
Całkowita moc szczytowa zapotrzebowana:	Psz = 55kW

UWAGA: Inwestor wystąpił do Tauron Dystrybucja S.A. o zwiększenie mocy przyłączeniowej przyłączeniowej dla obiektu z 20kW na 55 kW

Autorska Pracownia
arch. Macieja Małachowicza
Parafialna 16 Wrocław
tel. 71 345 26 54
zabytki@rewaloryzacja.com

inwestor:
Urząd Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

współpraca:
mgr inż. arch. Alicja Zgraja

PROJEKT BUDOWLANY – nazwa i adres obiektu budowlanego:
wiatrak prochowy,
obszar zieleni publicznej - park „Fort Gaj”
AM 0003, obręb Śródmieście
dz. nr 1022 i 1090

tytuł rysunku: SCHEMAT SIECI ROZDZIELCZEJ
skala: -
data: 24.07.2018
nr rysunku: 12/E

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
specjalność: instalacyjno inżynieryjna – instalacje elektryczne
mgr inż. Krystyna Stanclik upr. 172/DOŚ/2011
podpis:

SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
specjalność: instalacyjno inżynieryjna – instalacje elektryczne, sieci elektryczne
mgr inż. Maria Pawlik upr. 255/81/WBPP
podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
dr inż. arch. Maciej Małachowicz nr upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP
podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
dr inż. arch. Anna Małachowicz nr upr. 54/DSOKK/2011
podpis: