

ZAŁĄCZNIK C06

Tab.1 Wytyczne elektryczne

Lp	Oznaczenie urządzenia	Typ urządzenia	Moc elektryczna [W]	Napięcie [V] / Częstotliwość [Hz]	Ilość [szt]	Moc łącznie [W]	Lokalizacja	Uwagi:
1	PC	powietrzna pompa ciepła o mocy grzewczej A2/W35/ wsp. wyd. (COP) 43,4 kW/3,40	26400	3x400 [V] / 50[Hz]	1	26400	kotłownia (-1.09)	
2	K	kocioł gazowy o mocy 90-95 kW	120	1x230 [V] / 50[Hz]	1	120	kotłownia (-1.09)	
3	P PC (M16)	pompa obiegowa pompy ciepła	140	1x230 [V] / 50[Hz]	1	140	kotłownia (-1.09)	(dostarczyć razem z pompą ciepła)
4	PK	pompa kotłowa		1x230 [V] / 50[Hz]	1		kotłownia (-1.09)	(dostarczyć razem z kotłem)
6	P OSZ1	pompa obiegowa obiegu OSZ1	300	1x230 [V] / 50[Hz]	1	300	kotłownia (-1.09)	
7	P OSZ2	pompa obiegowa obiegu OSZ2	300	1x230 [V] / 50[Hz]	1	300	kotłownia (-1.09)	
8	P OSZ3	pompa obiegowa obiegu OSZ3	300	1x230 [V] / 50[Hz]	1	300	kotłownia (-1.09)	