ETAP II

ETAP I

ZAKRES ZMIAN

ZAKRES ZMIAN

ZAKRES ZMIAN

ETAP II

ETAP I

ZNIAŻKI DO ZASILANIA GABLOTY KONTAŻ NA WYSOKOŚCI 1,6m OD DOCELOWEJ POSADZKI

IDEOWE ROZMIESZCZENIE GNIAZD W KLASACH

Gniazdko elektryczne podtynkowe, IP20, montowany na ścianie na wysokości 0,3m

punkt elektryczno-logiczny podtynkowy, IP20, montowany na środku sufitu

punkt elektryczno-logiczny podtynkowy, IP20, montowany na ścianie przy biurku na wysokości 1,0m

punkt elektryczno-logiczny podtynkowy, IP20, montowany na ścianie przy tablicy multimedialnej na wysokości 1,4m

## LEGENDA

- RUROCIĄG KABLOWY GŁÓWNY WŁÓKNOWY
- RUROCIĄG KABLOWY RTV - HORYZONT KOŃCOWY
- RUROCIĄG KABLOWY SYGNALIZACJI P.P.
- RUROCIĄG KABLOWY WIFI
- RUROCIĄG KABLOWY RTV
- SZYNA WYRÓWNAWCZA
- SZYNA POŁĄCZENIOWA POTENCJAŁU
- RUROCIĄG KABLOWY SYGNALIZACJI P.P. - HORYZONT DOŁ.IE
- RUROCIĄG KABLOWY INTERFONOWY-ZEGAR
- SZYNA TELEINFORMATYCZNA
- RUROCIĄG KABLOWY TELEFONICZNY
- SZYNA WYRÓWNAWCZA
- RUROCIĄG KABLOWY DO TYPOWEJ WARTOŚCI W 1000 M
- SZYNA DO TYPOWEJ POTENCJAŁU CZĘŚCI DO
- W WARTOŚCI DO TYPOWEJ POTENCJAŁU CZĘŚCI DO
- SZYNA DO TYPOWEJ POTENCJAŁU CZĘŚCI DO
- TPV-DC
- INV.
- TPV
- TRAFO ELEKTROENERGETYCZNY RTV
  - MOCY 1,0kVA
  - NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 230VAC
  - NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 12VAC
  - SKRZYNKA ELEKTROMOTORA
- TRAFO ELEKTROENERGETYCZNY RTV
  - MOCY 1,0kVA
  - NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 230VAC
  - NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 12VAC
  - SKRZYNKA RTV
- TRAFO ELEKTROENERGETYCZNY RTV SYSTEMU W SUFICIE
  - MOCY 1,0kVA
  - NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 230VAC
  - NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 12VAC
  - SKRZYNKA RTV
- TRAFO ELEKTROENERGETYCZNY RTV SYSTEMU W SUFICIE
  - MOCY 1,0kVA
  - NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 230VAC
  - NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 12VAC
  - SKRZYNKA RTV
- TRAFO ELEKTROENERGETYCZNY RTV SYSTEMU W SUFICIE
  - MOCY 1,0kVA
  - NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 230VAC
  - NAPIĘCIE WYJŚCIOWE 12VAC
  - SKRZYNKA RTV
- GNIAZDO TRÓJNASTYKOWE 230V, 16A, IP55
- GNIAZDO TRÓJNASTYKOWE 230V, 16A, IP20
- GNIAZDO TRÓJNASTYKOWE 230V, 16A, IP20
- ROZDZIELNICA SIECIOWANA IP65, Z TWORZYWA:
  - 1xCCE 32A, 5p, 400VAC
  - 1xCCE 16A, 5p, 400VAC
  - 3xCCL 16A, 250VAC
  - 1xBIZA, 3p
  - 3xBYA, 1p
  - 1xFAC/RCD/32A
- PRZEWÓD NA PEŁNE 3x CZRT KABLOWCH
- WYŁĄCZ KĄPIEL
- SUFIT WYPEŁNIONY GRZEBIENIEM ZAPEWNIAJĄCYM PRZEPŁYWANIE POWIETRZA W ODPOWIEDNIM W WARTOŚCI 1000M3
- SUFIT WYPEŁNIONY GRZEBIENIEM ZAPEWNIAJĄCYM PRZEPŁYWANIE POWIETRZA W ODPOWIEDNIM W WARTOŚCI 1000M3
- GNIAZDO ZIEMNIKOWE KLASOWE

UWAGA: W PRZYPADKU ZAWARCIA WŁĄCZNIE MIĘDZYPRZEWODOWEGO SIECIOWEGO NALEŻY WŁĄCZ DOPRZEWODZIĆ DO ZASILAŃ TYPOWO SZEREGOWO ZAPEWNIAJĄCYCH PRZEPŁYW PRĄDU W 3 FAZACH.

W PRZYPADKU ZAWARCIA WŁĄCZNIE MIĘDZYPRZEWODOWEGO SIECIOWEGO NALEŻY WŁĄCZ DOPRZEWODZIĆ DO ZASILAŃ WYKORZYSTUJĄCYCH PRZEPŁYW PRĄDU TYLKO W 2 FAZACH.

WSZYSTKIE TRASY ZAMIENIONE W STANIE ALI CZĘŚCI PRZEWODÓW NALEŻY WYBRAĆ WŁAŚCIWYCH WŁĄCZNIE TYPOWO W ZAKRES ZAMIAN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Wydanie pierwsze | | 2018-01 |
| Zmiana | Opis | Data | Podpis |

**K I E R E K T O R**

**s t u d i o**

ul. Jana Pawła II 12, 70-001 Szczecin

tel. +48 91 433 40 40
fax +48 91 433 40 41
www.kierektor.com
ul. Pawła Kontowicza 1/1 lok. 1, 70-100 Szczecin

Gmina Stechowice
ul. Jana Pawła II 12, 70-001 Stechowice

Budowa budynku parawanowego świadczącego usługi publiczne
w ramach zadania pomieszczenia w miejscowości Stechowice
na działce nr 1/1 obręb 0001

Mgr. Grzesiaczyńska , Paweł Wrzodowski, Gmina Stechowice, Obręb 0001 Stechowice AR-1
ul. Grzesiówka 19 ,miasto Bóc1, 20-01, BUL 1001A

| | | | |
|---|---|---|---|
| BRANŻA | NAZWISKO | | PODPIS |
| PROJ. INŻ. | MGR. GRZEGORZ SIERGIEJ BIS-YEVOOKA | | |
| SPRAWDZ. | | | |
| PROJ. INŻ. | NORBERT KERANEY | 240/DOS/07 | |
| SPRAWDZ. | | | |
| PROJ. INŻ. | NORBERT KERANEY | 240/DOS/07 | |
| SPRAWDZ. | | | |
| PROJ. INŻ. | MARIUSZ ZAJĄC | 140/DOS/07 | |
| SPRAWDZ. | | | |
| ELEKTRYCZNA | 1500x594 | 1 : 100 | 2018-01 |
| FORMAT | | SKALA | DATA |

Instalacje elektryczne gniazd i wpustów - parter

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMER ZLECENIA | FAZA | BRANŻA | NUMER RYSUNKU | ARKUSZ | WYDANIE |
| 1419 | – PWZ | – IE | – R03 | – A | |