


- LEGENDA:
- zasilanie instalacji CO
 - - - zasilanie instalacji CO
 - ① piony instalacji CO
 - SR szafka rozdzielaczowa
 - 1,04/1 +20 °C
Φwym: 822 W
 - nr pom. / temp. obliczeniowa pom.
straty ciepłne

grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany
typ/rozmiar

grzejnik łazienkowy
typ/rozmiar

1.1	KOMUNIKACJA I	77,45m ²
1.2	WIDOWNIA I	61,67m ²
1.3	WIDOWNIA II	47,15m ²
1.4	SANITARIAT DLA NN	5,12m ²
1.5	PRZEDSIONEK WC MĘSKI	7,03m ²
1.6	SANITARIAT MĘSKI	9,63m ²
1.7	SCHÓWEK PORZĄDKOWY	3,46m ²
1.8	PRZEDSIONEK WC DAMSKI	5,72m ²
1.9	SANITARIAT DAMSKI	5,60m ²
1.10	POMIESZCZENIE SPIKERÓW	12,26m ²
1.11	POMIESZCZENIE TECHNICZNE I	7,81m ²
1.12	POMIESZCZENIE TECHNICZNE II	13,68m ²
1.13	WENTYLATORNIA	33,69m ²
1.14	KOMUNIKACJA II	29,76m ²
1.15	KŁATKA SCHODOWA I	17,07m ²
1.16	KAWIARNIA	55,19m ²
1.17	BAR	9,03m ²
1.18	ZAPLECZE KAWIARNI	12,81m ²
1.19	SANITARIAT	2,16m ²
1.20	POM. PRACOWNIKÓW	
Z	ANEKSEM PORZĄDKOWYM	6,36m ²
1.21	KŁATKA SCHODOWA II	4,86m ²
	RAZEM	427,41m ²



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO-POMAR s.c.
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa
tel. / fax 34 361 61 35
tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail biuro@propomiar.com.pl

UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i porównać z rysunkami innych brand.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorcowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych brand.
5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porównać z projektem instalacji.
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody.

INWESTOR:
Gmina Międzylesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie

OBIEKT I ADRES:
Hala sportowa w Międzylesiu
jedn. ewid. Międzylesie,
obręb nr 020810_4.0001 Międzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Międzylesiu
na działce nr 412/1

BRANŻA:
Instalacje sanitarne

TYTUŁ RYSUNKU:
Instalacja centralnego ogrzewania
— rzut antresoli

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Piotr Magiera

DATA:
01.2019

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Elżbieta Wiśniewska

DATA:
01.2019

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU:
I-7