



## Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków  
tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31

e-mail: [sekretariat@zdpczarnkow.pl](mailto:sekretariat@zdpczarnkow.pl)

BDO: 000444006

---

Czarnków, dnia 08.09.2022 r.

Znak sprawy: **ZDP-2.2410.15.2022**

**Ogłoszenie nr: 2022/BZP 00331312/01 z dnia 2022-09-02**

***Dotyczy postępowania na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi - Budowa chodnika w miejscowości Połajewo, ul. Szamotulska”***

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1710 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści załączonej dokumentacji.

### **Pytanie nr 1:**

Wnioskuje o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie sposobu zagospodarowania wód opadowych po likwidacji istniejącego rowu i wybudowaniu jednostronnego chodnika. Istniejące rowy po przeciwnej stronie jezdni są rowami chłonnymi zlokalizowanymi w obszarze występowania gruntów spoistych. W przypadku dodatkowego zrzutu wody z przeciwległego pasa jezdni oraz projektowanego chodnika może okazać się, iż ich pojemność nie jest wystarczająca.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że sposób zagospodarowania wód opadowych ze względu na powiększenie się zlewni lub skanalizowaniu rowem krytym istniejących zbiorników liniowych należy do interpretacji projektanta. Zamawiający sugeruje możliwość odprowadzenia wód powierzchniowych do cieku wodnego w m. Jakubowo, co wiązałoby się z konserwacją rowów przydrożnych na tym odcinku.

Jednocześnie informuję, że w związku z wykonywanym zadaniem projektant ma za zadanie zaproponować rozwiązanie odwodnienia na powyższym odcinku zgodnie z rozdz. IV pkt. 1, 2), a).

**Dyrektor  
/-/ mgr inż.  
Grzegorz Kaźmierczak**