


- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 2. Rzuty rozpatrywać łącznie z rozwinięciami oraz opisem technicznym.
 3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
 4. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur z tworzywa sztucznego PP.
 5. Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej w miarę możliwości prowadzić w brzdach ściennych lub pod posadzką.
 6. Przy wykonaniu nowych pionów instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej należy w miarę możliwości wykorzystać istniejące przebiecia przez stropy.
 7. Piony instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej należy obudować płytami g-k we wspólnym szachcie razem z instalacją kanalizacji sanitarnej. Szachty wyposażyć w drzwiczki rewizyjne na każdej kondygnacji.

Temat:		Projekt: REWITALIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOŁOWIE - MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA POPRZEC ADAPTACJĘ CZĘŚCI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA LOKALNĄ KOTŁOWNIĘ KONDENSACYJNĄ	
Instalacja wody - rzut piwnic			
Stadium:		Lokalizacja:	
Projekt Wykonawczy		Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, nr dz. 53/5	
Branża:		Inwestor:	
Sanitarna		Powiat Wołowski Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów	
Rysunek nr: IS-01	Skala: 1:100	Projektant:	
 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5,47-400 Racibórz www.archidom-raciborz.pl e-mail: archidom@wp.pl</p>		Paweł Pawlicki nr 109/79/Kt	
		Opracowanie:	Data opracowania: 04. 2019