



Kobylnica, dnia 26.04.2023 r.

Wyjaśnienie, zmiana treści SWZ

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

dot. postępowania pn.: Modernizacja Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową Traktu Polskich Olimpijczyków wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy (w trybie zaprojektuj - wybuduj)

Gmina Kobylnica, jako Zamawiający, informuje, że w prowadzonym postępowaniu złożono poniższe zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Jaki zakres prac Zamawiający przewiduje w zakresie remontu żelbetowego mostu przy ul. Nad Śluzą? W PFU i SWZ wskazana jest wymiana wyposażenia mostu, izolacji płyty pomostu oraz nawierzchni, w tym krawężników. Elementy żelbetowych przyczółków oraz skrzydeł są mocno zdegradowane, szczególnie widać to na poziomie wody dolnej. Wskazany wydaje się gruntowny remont obiektu mostowego.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w tym zaprojektowania robót budowlanych branży mostowej, w zakres których wchodzi wykonanie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego przy ul. Nad Śluzą (w *dalszej części*: most), zgodnie z zaleceniami z przeglądów okresowych z dnia 3-6.11.2020 r., 23.11.2021 r., 16-19.11.2022 r., o których mowa w załącznikach nr 6-8 aktualnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający informuje, że **zmienia ogłoszenie o zamówieniu i SWZ** i przewiduje możliwość skorzystania z **prawa opcji** obejmującego remont elementów mostu, których stan techniczny w przeglądach okresowych został określony jako niepokojący, niedostateczny, przedawaryjny i/lub awaryjny oraz których konieczność wykonania będzie wynikała z zaleceń przeglądu szczegółowego. Minimalny zakres remontu mostu obejmuje wymianę elementów wyposażenia mostu i kładek, w szczególności: nawierzchni, krawężników, izolacji płyty pomostu, elementów odwodnienia oraz barier ochronnych i balustrad. Maksymalny zakres remontu mostu obejmuje zakres minimalny oraz remont pozostałych elementów mostu, których stan techniczny w przeglądach okresowych został określony jako niepokojący, niedostateczny, przedawaryjny i/lub awaryjny, tj. nasypy i skarpy, dojazdy w obrębie skrzydeł, belki poręczowe, gzymsy, konstrukcja pomostu, konstrukcja dźwigarów głównych, urządzenia dylatacyjne, przyczółki, koryto, przestrzeń podmostowa, konstrukcje oporowe, skrzydełka.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji prowadzonego postępowania przetargowego, tj. w:

- 1) Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma (plik pn. *zał. nr 1_aktualny PFU*),
- 2) projekcie umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma (plik pn. *zał. nr 2_aktualny projekt umowy*),



- 3) Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma (plik pn. *zał. nr 3_aktualny SWZ*),
- 4) ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego pisma (plik pn. *zał. nr 4_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje, że konstrukcja nowobudowanych kładek nad rzeką Kamieniec ma nawiązywać konstrukcyjnie do kładek w parku przewidzianych do remontu?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania Zamawiającego dot. konstrukcji kładek zostały opisane w rozdziale 3.1.1 PFU, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że pokład przebudowywanych i projektowanych kładek należy wykonać z desek kompozytowych.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia ścieżki nad rzeką Kamieniec ma być wykonana z kostki brukowej bezfazowej? W koncepcji traktu wskazana jest nawierzchnia bitumiczna.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający **zmienia opis przedmiotu zamówienia** i wyjaśnia, że ścieżka nad rzeką Kamieniec ma być wykonana z nawierzchni bitumicznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie rodzaju nawierzchni ul. Nad Śluzą, czy ma być bitumiczna czy z kostki brukowej.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia ul. Nad Śluzą ma być wyniesiona i wykonana z nawierzchni bitumicznej.

Pytanie nr 5

Czy do projektowanego oświetlenia w parku będzie wymagana instalacja systemu sterowania?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji systemu sterowania do projektowanego oświetlenia parku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że **przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji systemu sterowania do projektowanego oświetlenia ścieżki nad rzeką Kamieniec**.

Pytanie nr 6

Prosimy o wskazanie wymaganych parametrów dla nowoprojektowanych lamp solarnych przy ścieżce nad rzeką Kamieniec.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający **zmienia opis przedmiotu zamówienia** i wyjaśnia, że przedmiot zamówienia, przy ścieżce nad rzeką Kamieniec, obejmuje budowę słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy parkowe typu LED z czujnikami ruchu pieszych, które zapewnią oświetlenie dostosowujące natężenie światła w zależności od obecności pieszych (natężenie światła zwiększa się w kierunku ruchu pieszego). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia i uzyskania w imieniu Inwestora warunków technicznych i na ich podstawie do opracowania



i uzgodnienia dokumentacji projektowej, która określi szczegółowe wymagania dot. nowoprojektowanego oświetlenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

Zamawiający niniejszym pismem dokonuje zmiany SWZ oraz odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu ułatwienia Wykonawcom weryfikacji dokonanych zmian w załącznikach do niniejszego pisma, Zamawiający zaznaczył wprowadzone zmiany kolorem czerwonym.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z tym:

1) pkt 1 Rozdziału XIV otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.06.2023 r., który liczony jest od dnia upływu terminu składania ofert”.

2) pkt 1 Rozdziału XV otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 12.05.2023 r. do godziny 9:00.”

3) pkt 1 Rozdziału XVI otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu 12.05.2023 r. o godz. 09:05.”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania powyższe wyjaśnienia i zmiany wraz z załącznikami, które stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – aktualny PFU,
2. załącznik nr 2 – aktualny projekt umowy,
3. załącznik nr 3 – aktualny SWZ wraz z aktualnymi załącznikami (formularz oferty, formularz kosztorysu ofertowego dla zamówienia opcjonalnego),
4. załącznik nr 4 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.