



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: [sekretariat@zgwk.pl](mailto:sekretariat@zgwk.pl), [www.zgwk.pl](http://www.zgwk.pl)

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: [www.zgwk.pl/rodo](http://www.zgwk.pl/rodo)

Tomaszów Mazowiecki, 24.08.2022 r.

Znak sprawy: TWI.3201.14.2022

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
**biorący udział w postępowaniu**

=====

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.:

**Wykonanie odwiertu hydrogeologicznego otworu badawczo-rozpoznawczego S-13 dla ujęcia wody podziemnej z utworów górnio-jurajskich w Tomaszowie Mazowieckim**

**WYJAŚNIENIE Nr 9**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

Jaki ma być % uzysku rdzenia? Które interwały otworu przewidzieć do rdzeniowania? W oparciu o jakie dane wyliczyć wartość materiałów zabudowanych jeżeli nie jest znane PGTO wykonanego metodą obrotową oraz metodą z młotkiem dolnym ?

**Odpowiedź nr 1**

Do rdzeniowania jest przewidziany głównie interwał otworu, w którym Projekt przewiduje wystąpienie utworów górnej jury, czyli głębokość od 40,0 m do 250,0 m. Proponuje się uzysk rdzenia przynajmniej w 80%. Przy wyliczeniach wartości materiałów przy zastosowaniu innej metody wiercenia - należy oprzeć się na zaprojektowanej w obecnym stanie konstrukcji otworu - po odjęciu lub dodaniu wartości materiałów użytych bądź nie w innych metodach.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.

**PREZES ZARZĄDU**  
  
mgr inż. Maria Chilińska