



# POWIAT ŚWIDNICKI

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7  
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27  
e-mail: [starostwo@powiat.swidnica.pl](mailto:starostwo@powiat.swidnica.pl)  
[www.swidnica.pl](http://www.swidnica.pl)

Świdnica, dnia 19.03.2024

WI.272.5.2024.3

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy”**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

**Pytanie nr 1:**

W opracowaniu projektowym jest zapis: „Rury i kształtki łączone będą za pomocą połączeń kołnierzowych i gwintowanych” Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii Geberit Mapress C-STAHL?

Poniżej dane technologii:

RURA SYSTEMOWA GEBERIT MAPRESS CARBON STEEL OCYNKOWANA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

- Zastosowanie do instalacji tryskaczowych i wody gaśniczej
- Certyfikat VdS dla mokrej instalacji tryskaczowej
- Znak jakości „FM Approved” dla stacjonarnych instalacji wody gaśniczej i instalacji tryskaczowych na statkach
- Stal niestopowa 1.0215
- Rury systemowe ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną technologię wykonania prac.

Przewodniczący Komisji  
Przetargowej

Łukasz Felka



01U001BV1T