

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania przetargowego nr 17/2022 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 17/2022 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Ze względu, że Zamawiający podał zakres stężenia siarkowodoru w biogazie a nie w średniej wartości stężenia siarkowodoru w biogazie wnosimy aby przyjąć przy doborze filtrów siarkowodoru stężenie ciągle w wielkości 3500 ppm.

Podanie zakresu stężenia siarkowodoru w odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 04.11.2022 umożliwia dowolną interpretację i dobór urządzeń przez co może narazić Zamawiającego jak i Wykonawcę na poniesienie szkody wynikającej niewłaściwego doboru urządzeń, a w konsekwencji na poniesienie dodatkowych kosztów.

Odповідź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, w związku z czym dokonano modyfikacji PFU w zakresie pkt 3.3. Tabela 1, poprzez doprecyzowanie wielkości stężenia siarkowodoru do poziomu 3500ppm, przy czym Zamawiający zastrzega, iż dane wynikające z przedmiotowej Tabeli nr 1 mają charakter „prawdopodobny” tj. ustalony na bazie dotychczasowych badań, a to na Wykonawcy spoczywa dobór urządzeń adekwatnych do rzeczywistego składu biogazu.

Pytanie 2

Zamawiający określił czas na realizację zadania 210 dni na wykonanie zadania, ze względu na wielkość zadani oraz na uzgodnienia jakie należy wykonać z instytucjami zewnętrznymi oraz zamówienie/produkcja niezbędnych urządzeń prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 440 dni kalendarzowych.

Odповідź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia (wydłużenie terminu do 300 dni) w dniu 09.11.2022r. – *Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (4)* zostało zamieszczone na stronie internetowej (Platforma Zakupowa) na której prowadzone jest w/w postępowanie, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/680176>

Sobuczyna, 14.11.2022r.

WICEPREZES
mgr Fryderyk Folchok

PREZES
mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000
Oddział Operacyjny BGŻ w Częstochowie
OS 150370893, NIP 573-22-44-750, KRS 0000081873