



- L - licznik
- RE - rozdzielnia elektryczna
- ⌋ - gniazdo wtykowe 400V
- ⌋ - gniazdo wtykowe
- ⌋ - gniazdo wtykowe IP44
- - przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW
- ∞ - zasilanie wentylacji mechanicznej
- W ppoż. □ - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI			
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Rodzaj posadzki
1.1	WIATROLAP	6,0	Gres
1.2	SALA ŚWIETLICY	57,9	Gres
1.3	POMIESZCZENIE OSP	27,5	Pos. betonowa
1.4	BIURO OSP	11,9	Gres
1.5	POM. MAGAZYNOWE	3,5	Gres
1.6	ANEKS KUCHENNY	12,9	Gres
1.7	KOMUNIKACJA	5,8	Gres
1.8	WC DAMSKI+NIEPEŁNOSPRAWNI	5,2	Gres
1.9	WC MĘSKI	4,3	Gres
1.10	POM. MAGAZYNOWE	9,1	Gres
Razem powierzchnia		144,1 m²	

Uwaga.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.
-Rozdzielnica musi posiadać własne uziemienie.
- W kuchni zamontować elektryczny podgrzewacz 80L 2kW

RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH		SKALA 1:100 BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 72/6, obręb Dobieszewo, gmina Kcynia	
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Połeć upr. nr WRR-I-7131-5/02 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
SPRAWDZAJĄCY	inż. Łukasz Olejnik upr. nr KUP/0072/PWOE/08 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU E2