ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Rodzaj posadzki
1.1	WIATROŁAP	6,0	Gres
1.2	SALA ŚWIETLICY	57,9	Gres
1.3	POMIESZCZENIE OSP	27,5	Pos. betonowa
1.4	BIURO OSP	11,9	Gres
1.5	POM. MAGAZYNOWE	3,5	Gres
1.6	ANEKS KUCHENNY	12,9	Gres
1.7	KOMUNIKACJA	5,8	Gres
1.8	WC DAMSKI+NIEPEŁNOSPRAWNI	5,2	Gres
1.9	WC MĘSKI	4,3	Gres
1.10	POM. MAGAZYNOWE	9,1	Gres
	Razem powierzchnia	144,1 m²	



Uwaga.
- Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.
- Rozdzielnica musi posiadać własne uziemienie.
- Grzejniki elektryczne muszą posiadać tryb antyzamarzaniowy, programator czasowy, czujnik przechyłu oraz możliwość regulacji minimum od 5°C do 25°C
- Zasilanie ogniazd wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm²

L - licznik

RE - rozdzielnia elektryczna

- gniazdo wtykowe IP44

W ppoż. - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

GE - grzejnik elektryczny ścienny

RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH GRZEJNIKOWYCH

SKALA 1:100

BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 72/6, obręb Dobieszewo, gmina Kcynia
PROJEKTANT	**mgr inż. Marek Połeć** upr. nr WRR-I-7131-5/02 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
SPRAWDZAJĄCY	**inż. Łukasz Olejnik** upr. nr KUP/0072/PWOE/08 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń DATA I PODPIS 23.02.2023 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl NR RYSUNKU E3