



# Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: [urząd@zbrostawice.pl](mailto:urząd@zbrostawice.pl)

Zbrostawice, dn. 26.03.2024 r.

PZP.271.4.2024

## Informacja o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 tj.), dalej Pzp, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Zbrostawice” - **Część 11 - Budowa oświetlenia parku oraz bieźni w Czekanowie.**

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

### Pytanie:

W dokumentacji cz. 11 Opis projektu mówi o: montażu słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, koloru czarnego, okrągłych o wysokości 5 m wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 17 szt. Natomiast w przywołanym projekcie w zestawieniu materiałów mamy: 4. Słup aluminiowy, okrągły, ocynkowany, koloru czarnego o wys. 5m. 17 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia jest prawidłowy:

"Montaż słupów oświetleniowych **stalowych**, ocynkowanych, koloru czarnego, okrągłych o wysokości 5 m wskazanych w dokumentacji projektowej – ilość 17 szt."

Zamawiający informuję, że w zestawieniu materiałów w projekcie winno być:  
4. Słup **stalowy**, okrągły, ocynkowany, koloru czarnego o wys. 5m. 17 szt.

W pozostałych zapisach projektu oraz przedmiarze wskazano prawidłowo montaż słupów **stalowych**.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wiesław Olszewski  
Wójt Gminy Zbrostawice