

Zadanie Inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Ośno Lubuskie ul. Kościuszki i ul. Konwaliowa, dz. ewid. nr 173, 142/20, 1051/9, 1051/1, 142/1, 1051/6, 141

Inwestor: Gmina Ośno Lubuskie

ul. Rynek 1

69-220 Ośno Lubuskie

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Lp.	Materiał występujący w dokumentacji	Równoważność
1.	Trójnik kołnierzowy zintegrowany z zasuwą Hawle	<p>Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa zintegrowana z trójnikiem kołnierzowym.</p> <p>Kołnierze zgodnie z EN 1092-2 EN 1092-2 PN 10 standard; EN 1092-2 PN 16 od DN 200</p> <p>Przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości</p>
2.	Zasuwy firmy Hawle	<p>Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2</p> <p>Kołnierze zgodnie z EN 1092-2 PN10 standard, EN 1092-2 PN16 od DN200</p> <p>Przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości</p> <p>O-ringi, pierścienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozję</p>