

BURMISTRZ RAKONIEWIC

Rakoniewice, dnia: 13.10.2023r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w m. Ruhocice”

Znak sprawy GG.271.19.2023.TS

W dniu 12.10.2023r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w zamówienia.

Pytanie nr 1

W poz. Nr 510 („D-07.07.01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o przekroju okrągłym stożkowym. Słup stal ocynkowana ogniowo H=5 (dla oświetlenia) +2(dla solar) m, wysokość wnęki słupowej nie mniej niż 60cm nad poziomem zniwelowanego terenu, podstawa dedykowana, złącze IZK, uchwyt do bednarki, znakowanie słupów”) został opisany słup stalowy ocynkowany H=5m + 2m. Proszę o doprecyzowanie, czy w ramach wyżej opisanej pozycji możliwe jest zamontowanie słupów o wysokości 7m.?

Odpowiedź:

Inwestor potwierdza możliwość zamontowania słupów o wysokości H=7 m. z uwzględnieniem montażu elementów solarnych na wysokości H=7 m i oprawy na wysięgniku na wysokości H=5 m.

.....
(podpis Burmistrza Rakoniewic)