Widok z góry



Przekrój A-A



WYTYCZNE

1. W pomieszczeniu stacji zlewczej wykonać awaryjną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą 10-o krotną wymianę powietrza na godzinę.
2. Dostosować istniejącą instalację wod kan.

BUDYNEK STACJI ZLEWCZEJ
RYSUNEK NR 4