

WZÓR UMOWY

zawarta w dniuroku w Warszawie pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Rychlińskiego 1 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349207, wysokość kapitału zakładowego – 81 661 000,00 zł, NIP 1251556511 REGON 142256270 reprezentowaną przez:

1. Romana Jędrzejczaka – Prezesa Zarządu
2. Przemysław Zaboklickiego – Członka Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....
.....
.....
.....

I. Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania obsługę serwisową n/w urządzeń, zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego:

- b) Nawilżacz Electrovap RTH - szt. 1
 - c) Centrale wentylacyjne zlokalizowane na obiekcie Spółki oznaczone symbolami A1.2, A 3.4, A 4.5, B 1.2, B 3.4, B 5.6, B 7.8, C 1.3, C 7.8, CNW A01, CNW Cb01, CNW C01 CNW D01,CNW D02, CNW E01, CNW E02, CNW F01, CNW F02, CNWG01, CNW G0 - szt. 20
 - d) Wentylatory dachowe - szt. 21
 - e) Wentylatory wyciągowe - szt. 83
 - f) Zespół nawiewno - wywiewny Promorte - szt. 1
 - g) Zespół nawiewny pomieszczeń działu farmacji - szt.1
 - h) Zespół nawiewny pomieszczeń punktu pralniczego - szt. 1
 - i) Kłapy przeciwpożarowe na budynkach A-H - szt. 305
 - j) Szafy sterownicze - szt. 5
 - k) Czerpnie ściennie i komory kurzowe - kpl. 1
 - l) Jednostki klimatyzacyjne - kpl. 23
2. Zakres czynności przeglądu stałego nawilżacza ust. 1 pkt a) obejmuje :
- a) Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy nawilżacza,

- b) Układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kalibracja czujników, kontrola działania poszczególnych elementów i podzespołów,
 - c) Czyszczenie cylindra parowego i elektrod, sprawdzenie czy nie są zniszczone (np. zakamienione), ,
 - d) Sprawdzenie wtyczek elektrod – pewność zamocowania i stan zużycia ,
 - e) Czyszczenie pompy spustowej,
 - f) Czyszczenie filtra zaworu wlotowego,
 - g) Czyszczenie przewodu spustowego i syfonu nawilżacza,
 - h) Sprawdzenie węży pary i kondensatu pod kątem pęknięć i kontrola prawidłowości podłączenia,
 - i) Sprawdzenie węży instalacji wodnej nawilżacza pod kątem pęknięć i kontrola prawidłowości podłączenia,
 - j) Sprawdzenie szczelność wodnego przewodu zasilającego, uszczelnienie w razie konieczności,
 - k) Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika,
 - l) Ocena prawidłowości pracy nawilżacza,
3. Zakres czynności przeglądu stałego central wentylacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt b) obejmuje:
- a) Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań, połączeń szczelności)
 - b) Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej
 - c) Sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, czystość sekcji, stan króćców elastycznych, kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie naciągu pasów klinowych, przekładni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora;
 - d) Sekcja filtrów- stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza 2 razy w ciągu 12 miesięcy
 - e) Sekcja nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czystości nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, czyszczenie lamel, zależnie od ich stopnia zabrudzenia prostowanie lamel
 - f) Sekcja chłodnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czystości chłodnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury, drożności odpływu skroplin, czyszczenie lamel zależnie od ich stopnia zabrudzenia, prostowanie lamel
 - g) Sekcja glikolowego wymiennika odzysku ciepła – działanie układu pompowo-regulacyjnego, czystość wymienników czyszczenie lamel zależnie od ich stopnia zabrudzenia, prostowanie lamel
 - h) Sekcja komory mieszania – stan przepustnic powietrza pod względem mechanicznym, kontrola poprawności działania czujników temperatury, siłowników elektrycznych przepustnic
 - i) Przed sezonem grzewczym spuszczenie wody z chłodnic w centralach, przed sezonem letnim – napełnienie chłodnic wodą.
 - j) Ocena prawidłowości pracy urządzeń;
4. Przegląd wentylatorów dachowych wymienionych w ust. 1 pkt c) obejmuje:
- a) Sprawdzenie działania wentylatora,
 - b) Sprawdzenie stanu połączeń wentylatora
 - c) Korekta nastaw wyłącznika silnikowego wentylatora
5. Przegląd wentylatorów wyciągowych wymienionych w ust. 1 pkt. d) obejmuje:
- a) Sprawdzenie działania wentylatora
 - b) Korekta nastaw wyłącznika silnikowego wentylatora
 - c) Czyszczenie kratki wlotowej wentylatora

6. Przegląd zespołu nawiewno wywiewnego wymienionych w ust.1 pkt. e) Promorte obejmuje:
 - a) Kontrolę i wymianę filtra powietrza
 - b) Sprawdzenie stanu wentylatora
 - c) Sprawdzenie nagrzewnicy
 - d) Sprawdzenie chłodnicy freonowej w tym szczelności układu, czyszczenie, dezynfekcja, sprawdzenie i czyszczenie tacy ociekowej.
 - e) Sprawdzenie czujników
 - f) Czyszczenie anemostatów i czerpni
7. Przegląd zespołu nawiewnego działu farmacji wymienionych w ust.1 pkt. f) obejmuje
 - a) Kontrolę i wymianę filtra powietrza
 - b) Sprawdzenie stanu wentylatora
 - c) Sprawdzenie nagrzewnicy
 - d) Sprawdzenie chłodnicy freonowej w tym szczelności układu, czyszczenie, dezynfekcja, sprawdzenie i czyszczenie tacy ociekowej.
 - e) Sprawdzenie czujników
 - f) Czyszczenie anemostatów i czerpni
8. Przegląd zespołu nawiewnego punktu pralniczego wymienionych w ust.1 pkt. g) obejmuje
 - a) Kontrolę i wymianę filtra powietrza
 - b) Sprawdzenie stanu wentylatora
 - c) Sprawdzenie nagrzewnicy
 - d) Sprawdzenie chłodnicy freonowej w tym szczelności układu, czyszczenie, dezynfekcja, sprawdzenie i czyszczenie tacy ociekowej.
 - e) Sprawdzenie czujników
 - f) Czyszczenie anemostatów i czerpni
9. Przegląd klap pożarowych wymienionych w ust. 1 pkt h) obejmuje:
 - a) Kontrola mechaniczna stanu pracy klapy
10. Przegląd szaf sterowniczych wentylacji wymienionych w ust. 1 pkt i) obejmuje:
 - a) Kontrolę stanu wyłączników silnikowych wentylatorów
 - b) Zgłoszenie zamawiającemu nieprawidłowości.
 - c) Regulację nastaw prądów wyłączników silnikowych wentylatorów
11. Przegląd czerpni ściennych i komór kurzowych wymienionych w ust. 1 pkt j). obejmuje:
 - a) Czyszczenie czerpni i komór kurzowych na wszystkich budynkach zespołu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.
12. Przegląd klimatyzatorów wymienionych w ust. 1 pkt k) obejmuje:
 - a) Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach wewnętrznych
 - b) Sprawdzenie ogólnego stanu pracy wentylatorów, sprawdzenie trybów pracy głośności ew. luzów na wentylatorach, sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów
 - c) Pomiary prądów wentylatorów jednostek parownika i skraplacza
 - d) Pomiary prądów sprężarek
 - e) Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych
 - f) Sprawdzenie komunikacji pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną
 - g) Sprawdzenie poprawności mocowań silnika i przewodów zasilających
 - h) Sprawdzenie tac ociekowych i drożności przewodów odprowadzających skropliny udrożnienie w razie potrzeby
 - i) Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
 - j) Sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego
 - k) Sprawdzenie parametrów pracy układu chłodniczego
 - l) Sprawdzenie stanu izolacji termicznej instalacji chłodniczej ew. uzupełnienie
 - m) Sprawdzenie zabezpieczeń instalacji chłodniczej i elektrycznej
 - n) Sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu
 - o) Czyszczenie chemiczne i mechaniczne parownika łącznie z odgrzybianiem
 - p) Czyszczenie skraplacza w razie potrzeby chemiczne

- q) Przygotowanie stosownych dokumentów do bazy CRO
13. Wszystkie ww. prace Wykonawca wykonywać będzie przy udziale wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

II. Obowiązki Wykonawcy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) Utrzymania w ruchu systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Zamawiającego.
 - b) Wykonywania usług serwisowych tj.: przeglądów i konserwacji urządzeń zgodnie z § 1, zgodnie z ustalonym harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
 - c) Pisemnego, mailowego i telefonicznego uzgodnienia pomiędzy stronami terminu wykonania prac objętych niniejszą umową
 - d) Niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonej awarii instalacji wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac (ewentualnie zakup części) w celu usunięcia awarii wraz z kosztorysem ich wykonania. Każdorazowy zakup części zamiennych oraz wykonanie prac koniecznych do usunięcia awarii wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu części i ich ewentualnej wymiany we własnym zakresie.
 - e) Zapewnienia szkoleń i doradztwa w zakresie codziennej i bieżącej obsługi instalacji i urządzeń będących w zakresie niniejszej umowy dla pracowników Zamawiającego. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia jedno szkolenie w ilości min. 8 godzin w zakresie codziennej i bieżącej obsługi instalacji i urządzeń będących w zakresie niniejszej umowy dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z każdego odbytego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół ze szkolenia.
2. Wykonania usług serwisowych objętych niniejszą umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, którzy są odpowiednio przeszkoleni pod względem BHP i ppoż. oraz posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie.

§ 3

1. Pierwszy przegląd ustala się na dzień **kwiecień 2024**.
2. Każda usługa serwisowa zostanie zapisana w książce Przeglądów Serwisowych będącej w dyspozycji Zamawiającego a przekazanej mu przez Wykonawcę przy podpisaniu niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki awarii lub nieprawidłowej pracy urządzeń powstałych z powodu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania czynności objętych umową.
4. Wykonanie każdej czynności serwisowej opisanej w niniejszej umowie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy posiadającego świadectwo kwalifikacji oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Podpisany protokół odbioru z wykonanych czynności stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki awarii lub nieprawidłowej pracy urządzeń powstałych z powodu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania czynności objętych umową.
7. Wykonawca udziela gwarancji na czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy serwisowej oraz użyte materiały, części, urządzenia na okres 12 miesięcy i zobowiązuje się do usuwania wad i usterek lub wymiany wadliwych elementów na nowe, wolne od wad, w ciągu 72 godzin od daty zawiadomienia o wadzie lub usterce (z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, w związku z ich zużyciem np. filtry, paski, bezpieczniki).
8. Wykonawca **oświadcza, że posiada stosowne dokumenty autoryzacyjne**, które załączy w dniu podpisania niniejszej umowy zwłaszcza dla urządzeń wentylacyjnych firmy FRAPOL Mercor i klimatyzacyjnych Fujitsu, MDV do wykonywania czynności serwisowo konserwacyjnych. W przypadku braku stosownej autoryzacji podzleci wykonanie serwisom fabrycznym we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Wykonawca zapewni dostawę i odbiór wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, materiały czyszczące we własnym zakresie na czas wykonywanych prac i dokona utylizacji zużytych materiałów po zakończeniu czynności przeglądowych. Na terenie szpitala nie ma możliwości magazynowania zużytych materiałów.

III. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych niniejszą umową wynosi:

Lp.	Nazwa urządzenia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa za jeden przegląd (zł)
1.	Nawilżacz z kompletem kanałowych czujników wilgotności	kpl.	1	
2.	Centrala A1.2	kpl.	1	
3.	Centrala A 3.4	kpl.	1	
4.	Centrala A 4.5	kpl.	1	
5.	Centrala B 1.2	kpl.	1	
6.	Centrala B 3.4	kpl.	1	
7.	Centrala B 5.6	kpl.	1	
8.	Centrala B 7.8	kpl.	1	
9.	Centrala C 1.3	kpl.	1	
10.	Centrala C 7.8	kpl.	1	
11.	Centrala CNW a01	kpl.	1	
12.	Centrala CNW Cb01	kpl.	1	
13.	Centrala CNW CD1	kpl.	1	
14.	Centrala CNW D01	kpl.	1	
15.	Centrala CNW D02	kpl.	1	
16.	Centrala CNW E01	kpl.	1	
17.	Centrala CNW E02	kpl.	1	
18.	Centrala CNW F01	kpl.	1	
19.	Centrala CNW F02	kpl.	1	
20.	Centrala CNW G01	kpl.	1	
21.	Centrala CNW G02	kpl.	1	
22.	Wentylatory dachowe	kpl.	21	
23.	Wentylatory wyciągowe	kpl.	83	
24.	Zespół nawiewno wywiewny Promorte	kpl.	1	

25.	Zespół nawiewny pomieszczeń działu farmacji	kpl.	1	
26.	Zespół nawiewny pomieszczeń punktu pralniczego	kpl.	1	
27.	Kłapy przeciwpożarowe na budynkach A-H	kpl.	305	
28.	Szafy sterownicze	kpl.	5	
29.	Czerpnie ściennie i komory kurzowe	kpl.	1	
30.	Jednostki klimatyzacyjne	kpl.	23	
31.	Komplet filtrów powietrza dla central wentylacyjnych i układów nawiewnych	kpl.	1	

- 2) Wartość umowy brutto wynosi
- 3) Wykonawca gwarantuje stałość cen w okresie obowiązywania umowy
- 4) Za **wykonane prace serwisowe** Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z ust. 1 powiększone o należny podatek VAT
- 5) Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto wskazane przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. Kontakt pomiędzy stronami

§ 5

1. Ustala się następujące sposoby kontaktu ze strony Zamawiającego:
Imię i Nazwisko – Janusz Sahajdaczny tel. 577-909-656 janusz.sahajdaczny@drewnica.pl
2. Ustala się następujące sposoby kontaktu ze stroną Wykonawcy
Imię i Nazwisko, adres email, tel.;

.....
.....
.....

V. Obowiązki Zamawiającego

§ 6

1. Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń wymienionych w § 1 oraz do źródła wody i prądu.
2. Zamawiający zapewni miejsce parkingowe dla samochodu serwisowego Wykonawcy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego (mail) i telefonicznego zgłoszenia konieczności wykonania usługi serwisowej wynikającej z harmonogramu przeglądów na numer:
 - a) Imię Nazwisko – telefon – adres e-mail.

.....

VI. Termin obowiązywania umowy

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym, w przypadku, jeśli druga Strona w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy, a

wcześniejsze pisemne wezwanie do zaprzestania tych naruszeń okaże się bezskuteczne. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, dwustronnie uzgodnionej, pod rygorem nieważności.

VII. Kary umowne

§ 8

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 7 w wysokości 1000 zł za każdą dobę opóźnienia,
2. Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Kary umowne będą płatne na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Harmonogram prac serwisowych

Zał. Nr 2 – klauzula informacyjna

Zał. Nr 3 – Oferta Wykonawcy.

Harmonogram prac serwisowych na obiekcie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica

Lp.	Nazwa urządzenia	j.m.	ilość	Częstotliwość przeglądów
1.	Nawilżacz z kompletem kanałowych czujników wilgotności	kpl.	1	2 razy w roku w tym jeden przed sezonem grzewczym
2.	Centrala A1.2	kpl.	1	2 x w roku
3.	Centrala A 3.4	kpl.	1	2 x w roku
4.	Centrala A 4.5	kpl.	1	2 x w roku
5.	Centrala B 1.2	kpl.	1	2 x w roku
6.	Centrala B 3.4	kpl.	1	2 x w roku
7.	Centrala B 5.6	kpl.	1	2 x w roku
8.	Centrala B 7.8	kpl.	1	2 x w roku
9.	Centrala C 1.3	kpl.	1	2 x w roku
10.	Centrala C 7.8	kpl.	1	2 x w roku
11.	Centrala CNW a01	kpl.	1	2 x w roku
12.	Centrala CNW Cb01	kpl.	1	2 x w roku
13.	Centrala CNW CD1	kpl.	1	2 x w roku
14.	Centrala CNW D01	kpl.	1	2 x w roku
15.	Centrala CNW D02	kpl.	1	2x w roku
16.	Centrala CNW E01	kpl.	1	2 x w roku
17.	Centrala CNW E02	kpl.	1	2 x w roku
18.	Centrala CNW F01	kpl.	1	2 x w roku
19.	Centrala CNW F02	kpl.	1	2 x w roku
20.	Centrala CNW G01	kpl.	1	2 x w roku
21.	Centrala CNW G02	kpl.	1	2 x w roku
22.	Wentylatory dachowe	kpl.	21	1 x w roku
23.	Wentylatory wyciągowe	kpl.	83	1 x w roku
24.	Zespół nawiewno wywiewny Promorte	kpl.	1	2 x w roku
25.	Zespół nawiewny pomieszczeń działu farmacji	kpl.	1	2 x w roku
26.	Zespół nawiewny punktu pralniczego	kpl.	1	2 x w roku
27.	Kłapy przeciwpożarowe na budynkach A-H	kpl.	305	1 raz w roku
28.	Szafy sterownicze	kpl.	5	1 raz w roku
29.	Czerpnie ściennie i komory kurzowe	kpl.	1	2 razy w roku
30.	Jednostki klimatyzacyjne	kpl.	23	2 razy w roku zgodnie z ustawą f-gazową
31.	Wymiana filtrów na całym obiekcie	kpl.	1	2 razy w ciągu 12 miesięcy

**Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych
od osób reprezentujących osoby prawne**

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych **osób wskazanych w komparycji umowy jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica, ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki.**
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@drewnica.pl
3. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z umową, zawartą z podmiotem, do którego reprezentowania jesteście Państwo uprawnieni oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób wskazanych w umowie do realizacji umowy

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych **osób wskazanych do realizacji umowy** jest **Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica, ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki**.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@drewnica.pl
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, danych kontaktowych (numeru telefonu). Dane zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (tj. od Wykonawcy) oraz są przetwarzane w wyniku współpracy między Administratorem, a Wykonawcą.
4. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora którym jest:
 - a) bieżąca realizacja umowy (umożliwienie kontaktu pomiędzy dedykowanymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację umowy;
 - b) ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.