



**POLSKI
ŁĄD**



Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Regon 811684210, NIP 854-22-28-620

Stargard, dn. 20.04.2023 r.

WZ.272.4.2-11.2023.WJ1

***Wykonawcy, którzy pobrali SWZ
do postępowania***

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie”

Zamawiający – Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożono n/w zapytania.

Pytanie 1:

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA.

Dotyczy odpowiedzi z dnia 14.04.2023 r .

Zamawiający udzielając odpowiedzi, podtrzymał wymóg zaferowania okien z szprosem wewnątrzszybowym.

Wobec powyższej odpowiedzi, jako firma rozesłaliśmy kolejne zapytania ofertowe do producentów stolarki okiennej PCV z prośbą o wycenę okien z szprosem wewnątrzszybowym zachowując wymagany współczynnik U dla całego okna nie większy niż $U=0,9$ W/m²K.

Niestety, ale takie marki jak VEKA, SCHUCO, SALAMANDER, KAMERLING, DRUTEX, nikt nie osiągnął wymaganego współczynnika okien U na poziomie $0,9$ W/m²K

Uzyskanie, w przypadku projektowanych okien, wymaganego współczynnika U dla okna nie większego niż $0,9$ W/m²k jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zastosowania szprosów naklejanych (od wewnątrz i od zewnątrz) co potwierdzają producenci okien. Szprosy wewnątrzszybowe powodują znaczne pogorszenie współczynnika U szyby, a tym samym wpływają negatywnie na współczynnik U okna.

Pozostawienie wymogu zaferowania przez wykonawców okien o parametrach niemożliwych do osiągnięcia, może doprowadzić do naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych, która zobowiązuje Zamawiającego w art. 44 ust 1 pkt 3 lit a i b do wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i celowy z zachowaniem zasad, a) uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Nadmienię, że załączony do SWZ, program prac konserwatorskich, chociaż nie odnosi się do okien to zawiera historyczne zdjęcia, na których widoczne są **okna ze szprosem zewnętrznym**.

Wobec powyższego w celu umożliwienia złożenia oferty, nie tylko nam, ale wielu wykonawcom , proszę o wyrażenie zgody na możliwość zaferowania okien ze szprosem naklejonym od wewnątrz i od zewnątrz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szprosów naklejanych od wewnątrz i od zewnątrz (obustronnie).

Z poważaniem
Wicestarosta