

Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/07/PU/19

Sucha Beskidzka, dnia 25.02.2019r.


Dotyczy: Postępowania w trybie zapytanie ofertowego na „**Usługi w zakresie gwarancyjnego utrzymania w ruchu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych**”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Mam pytanie odnośnie załącznik nr 3 do siwz. Układ chłodniczy Bloku Operacyjnego ACP 185 o mocy 185 kW składa się z jakiś klimakonwektorów lub jednostek wewnętrznych czy to jest sam agregat? Taka sama sytuacja tyczy się Układu chłodniczego w OAiT o mocy 251 kW.

Odp. Dotyczy w obu przypadkach tylko agregatu.

Z poważaniem:


mgr Janusz Baczewski
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej


Kierownik
Biura Zamówień Publicznych
Sabina Szarek