


SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW $Q_{\max} = 2,3 \text{ m}^3/\text{h}$



Pompa do ścieków z rozdrabniaczem typu SIGMA 5/4 EFRU :

- wydajność jednej pompy $Q_{max.} = 2,34 \text{ m}^3/\text{h} = 0,65 \text{ l/s}$
- zasilanie 400V
- moc pompy 1,1 kW
- wysokość podnoszenia : 80 m

TEMAT	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT	Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu		
INWESTOR	Gmina Turawa ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa		
ADRES BUDOWY	Kotórz Mały ul. Opolska, dz. nr 2772/220		
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Czerwiński upr. proj. OPL/1514/PWBKb/18	Podpis:	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Świgost upr. proj. OPL/0141/POOS/05	Podpis:	
DATA OPRACOWANIA: 01 2023r.		BRANŻA sanitarna	RYS. NR 11