Wieniec W1
dł.–7,3 m



Trzpień T1 szt.4
dł.–4x3,15 m



Kotwienie
prętów w narożach



Łączenie
prętów na zakład



Wszystkie trzpienie
wykonać w strzępiach



Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: 2,5 cm

Uwaga:

Zbrojenie trzpieni wykonać zgodnie z: PN–EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.

1. Zbrojenie główne wieńców i trzpieni stalą – B500B.
   Wieńce zbroić poprzecznie strzemionami ø6 mm co 30 cm,
2. Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm
   oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
3. Wieńce należy wylewać w jednym ciągu technologicznym.
4. Zbrojenie główne trzpieni stalą B500B, strzemiona stalą B500B.
5. Strzemiona należy zagęścić w górnej jak i dolnej strefie trzpienia.
6. Pręty trzpieni wchodzące w górny wieniec zakotwić odginając
   przy górnej wysokości wieńca na odległość 40 cm.
7. Wszystkie trzpienie należy wykonać w strzępiach muru.
   Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie.

PRZEKRÓJ PIONOWY A–A



podlewka z chudego betonu 10 cm
warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/31,5) 20 cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka o ciągłym uziarnieniu 0/63) 10 cm
wzmocnione podłoże kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa 30 cm

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59–970 Zawidów		
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"		data 17.02.2022
adres	Zawidów ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów		
rysunek	ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO PRZEKRÓJ A–A, WIENIEC W1, TRZPIEŃ T1		skala 1:50/20 rys. K10
stadium	PROJ. TECHNICZNY–KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr ewidencyjny 87/DOŚ/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr ewidencyjny 36/DOŚ/05	

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998