



Ps=13,0[kW]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zasilanie	Ograniczniki przepięć typ 2	Sygnalizacja obecności napięcia	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wykłowe ogólnodostępne	Gniazda wykłowe ogólnodostępne	Gniazda wykłowe ogólnodostępne	Gniazda wykłowe ogólnodostępne	Podgrzewacz wody		Gniazda wykłowe DATA	Gniazda wykłowe DATA	Instalacje teletechniczne	Połączenia wyrównawcze
10,05 kW	0,55 kW	0,54 kW	7,00 kW	0,01 kW	0,01 kW	7,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	3,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	0,50 kW	38
L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L	L	L1 L2 L3	L	L	L	L	L		L	L	L	
PE	N	N	N	N	N	N	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE

UWAGI:

- dopuszcza się stosowanie sprzętu modułowego zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
- na etapie wykonawstwa należy dobrać sposób zasilania i sterowania urządzeń, stosownie do wymagań zawartych w DTR urządzeń,
- w rozdzielnicach należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

F

O

S

A

inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59–970 Zawidów		
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"		
adres	Zawidów ul. Granwładzka 4 dz. nr 308, 535 obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów		
rysunek	SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNICY T–7		skala –
stadium	PROJ. TECHNICZNY – ELEKTRYKA		nr upr.
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystój	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/005/08	
sprawdzający	inż. Zbigniew Świerk	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 134/005/06	
			podpis
			rys. E19