Łączenie prętów w ławach prostopadłych



Łączenie prętów na zakład



Kotwienie prętów w narożach



1–1; dł.–16,5 m



Wytyki dla ścian monolitycznych szybu windy: łączna długość – 8,4m



Płyta fundamentowa PŁ1 (2,65x2,98m) – szt. 1



Podbicie istniejących fundamentów



Uwaga:

1. Zbrojenie główne podbicia istniejących fundamentów stalą – BST500S. Zbrojenie poprzeczne strzemionami ø6 mm co 25 cm.
2. Zbrojenie główne należy łączyć na zakład długości min. 45 cm oraz kotwić w narożach długości min. 50 cm.
3. Podbicie należy wykonywać odcinkowo co ~1,5 m (wewnątrz oraz z zewnątrz budynku) odkopując jednocześnie w kilku miejscach, ułożyć zbrojenie i wypełnić betonem.
4. Zakazuje się wykonywania podbicia na jednej ścianie jednocześnie w jednym miejscu po obu stronach.

Beton: C20/25(B25) – ławy fundamentowe
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina: ławy fundamentowe 5 cm

UWAGI:

1. Pod ławami stosować podbudowę z chudego betonu grubości 10 cm.
2. Izolacja pozioma pod ścianę (na ławie) folia fundamentowa wodoszczelna, izolacja pionowa ścian: 2 x abizol lub dysperbit.
3. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych szerokości 24 cm klasy M–6 na zaprawie cementowej M5.
4. Zbrojenie ław i płyty fundamentowej wykonać zgodnie z: PN–EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.
5. W miejscach występowania zbrojenia ścian szybu windy należy wypuścić zbrojenie (wytyki) z płyty fundamentowej.

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22, 59–970 Zawidów		
obiekt	Przebudowa z rozbiórką budynku usługowego, budowa garażu dwustanowiskowego, wraz z urządzeniami budowlanymi, oraz rozbiórka trzech budynków dla zadania pn. "Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych"		data 17.02.2022
adres	Zawidów ul. Grunwaldzka 4 dz. nr 308, obr. 0001 Zawidów, jedn. ewid. 022501_1 Zawidów		
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE FUNDAMENTÓW ...		skala 1:20 rys. K1.1
stadium	PROJ. TECHNICZNY–KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr ewidencyjny 87/005/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak	upr. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej nr ewidencyjny 36/005/05	