



Słubice, 6 czerwca 2024 r.

WYKONAWCY

ZP.271.16.2024.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na LED”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

1. Czy Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania wymaga dostarczenia poza oprawami wyposażonymi w gniazdo ZHAGA również sterowników i systemu sterowania? Jeżeli tak, to czy sterownik każdej oprawy ma komunikować się bezpośrednio z platformą i pozycjonować automatycznie na mapie?
2. Czy zamawiający wymaga aby każda z opraw komunikowała się bezpośrednio i dwukierunkowo (sterowanie i odbiór danych) z platformą internetową?
3. Czy zamawiający wymaga aby oprawy po włączeniu do sytemu automatycznie się lokalizowały?

Odpowiedź:

Oprawy mają być widoczne w platformie i zgłaszać na bieżąco ewentualne problemy z działaniem oraz mają być widoczne na aplikacji lub platformie w miejscu ich zamontowania tak aby możliwa była reakcja w przypadku zgłoszenia przez oprawę awarii celem jej wyeliminowania.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych