



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.  
ul. 1-go Maja 26 B  
55-080 Kąty Wrocławskie  
tel. 71 316 61 67, tel./faks 71 316 65 12  
REGON 932195516 NIP 913-00-03-094

Znak sprawy ZGK/DW-PN/05/2020

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### DOSTAWA ARMATURY WODNO-KANALIZACYJNEJ

**Kod CPV:**

44163000-0 – rury i osprzęt

42130000-9 krany, kurki, zawory, armatura.

Data sporządzenia dokumentu

Kąty Wrocławskie, dnia – 2020-05-14

Data zatwierdzenia dokumentu:

Kąty Wrocławskie, dnia 2020-05-14

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Marek Buczak

## **I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. 1-go Maja 26b,

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel. 71/3-166-167

Email: [zgk@zgk-katy.pl](mailto:zgk@zgk-katy.pl)

Godziny przyjęć Zakładu:

Pon – Pt, 7:00 – 15:00

Adresy stron internetowych:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399>

### **1. Postanowienia ogólne**

Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ i innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania mowa jest o:

-**Regulaminie**– należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) obowiązujący od dnia 01.02.2017r.

- **ofercie** – należy przez to rozumieć złożone u zamawiającego dokumenty ofertowe w postaci formularza oferty wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami określonymi w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- **kopiach dokumentu** – należy przez to rozumieć kserokopię całości oryginałów tych dokumentów,

- **wykonawcy**–należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

## **II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z pkt 10.1 Regulaminu.

## **III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

## **IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1, 1a-1c do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących łącznie do 10% wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej i wariantowej.
4. Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są szacunkowymi, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie objętym umową i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania zakresu umowy.

5. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały atesty dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną.
6. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały karty katalogowe.
7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. dostarczenie armatury wodno-kanalizacyjnej o parametrach co najmniej równych, i nie gorszych niż te opisane w załączniku nr 1 do SIWZ – w Opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca składający ofertę na dostawę armatury o parametrach innych niż wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały są równoważne tym materiałom określonym przez Zamawiającego.  
W tym celu Wykonawca załącza do oferty opis techniczny oferowanej armatury oraz karty katalogowe (w tym materiał wykonania, specyfikację armatury) zawierającą opis rozwiązania równoważnego. Opis musi umożliwiać ocenę spełnienia warunku równoważności.

#### 4.1. KLUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Ur. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Państwa danych osobowych jest **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie**
- b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich- **adres e-mail: [biuro@kprconsulting.pl](mailto:biuro@kprconsulting.pl)**
- c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, nazwa postępowania: **Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
- d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, i 2018), dalej „ustawa Pzp”
- e) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
- g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
- h) Posiadają Państwo:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
- i) w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia nie przysługuje

Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie należy wykonać sukcesywnie w terminie **12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Miejsce wykonania zamówienia – Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie.

## **VI. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia**

1. Czas trwania dostawy od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego winien wynosić **do 24 godzin.**
2. Okres gwarancji na dostarczoną armaturę winien wynosić **co najmniej 24 miesiące.**
3. Wykonawca własnym transportem i na swój koszt dostarczać będzie do magazynu Zamawiającego – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie – partie materiałów zamawianych w formie pisemnej emailem bądź elektronicznie. Zamawiający może również w porozumieniu z Wykonawcą własnym transportem dokonywać odbioru zamawianych towarów.
4. Ceny jednostkowe określone w ofercie pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.

## **VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

## **VIII PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców na podstawie pkt 5.4 ppkt 1)-14) Regulaminu, tj:

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. V SIWZ lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
  - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
  - c) skarbowe;– jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- 3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
- 4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 7) wykonawcę, który jest w konflikcie interesów, o którym mowa ust. 3.5-3.6 Regulaminu, z Zamawiającym, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
- 13) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 14) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

## **IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Wykonawca **załącza do oferty w formie elektronicznej:**

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Poniższe dokumenty a)-f) **tj. karty katalogowe:**

**należy złożyć do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.05.2020 roku do godz. 11:00,** na sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie w zamkniętej nienaruszonej kopercie opisanej w sposób następujący:  
*dotyczy przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej – nie otwierać do dnia 25.05.2020r. do godz. 12:00.*

Karty katalogowe oferowanej armatury wodno-kanalizacyjnej, winny zawierać m.in.

- a) Dane techniczne – w tym dane producenta,
- b) Rysunki z wymiarami
- c) Rodzaj zastosowanego materiału wraz z informacją o ochronie antykorozyjnej
- d) Atesty higieniczne potwierdzające zastosowanie armatury do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
- e) Aktualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności potwierdzające, że oferowane materiały mogą być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem (dla hydrantów nadziemnych i podziemnych certyfikat CNBOP)

f) Certyfikat GSK RAL na powłoki lakiernicze dotyczące zasuw, nawierteł i łączników rurowo-kołnierżowych do wody pitnej, dla pozostałej armatury powłoki lakiernicze wyrobów winny być wykonane zgodnie z certyfikatem GSK RAL

## **7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX pkt 1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

## **7.3. Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć część zamówienia podwykonawcom**

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w rozdz. IX pkt 1) informacje o podwykonawcach. Będzie to potwierdzenie braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

## **7.4. Wykonawcy powołujący się na zasoby innych podmiotów**

Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełnienia w takim zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1).

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. W załączniku należy wykazać w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

## **7.5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej**

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399> informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w pkt 5.4 ppkt 11) Regulaminu - załącznik do SIWZ. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dokumenty, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **7.6. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w pkt 5.4 ppkt 2) i 9) Regulaminu. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## **7.7. Wezwanie do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów**

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1) niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub jeżeli złożone dokumenty i oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## **7.8. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty**

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawia w tekście oferty wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zawiadamiając o tym wykonawcę.

## **7.9. Wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści SIWZ**

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, przy czym przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399>.

## **7.10. Dodatkowe informacje**

7.10.1. Formularz oferty oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wykonawca składa w oryginale, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.

7.10.2. Pozostałe dokumenty tj. karty katalogowe **należy złożyć do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.05.2020 roku do godz. 11:00, na sekretariat Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie.**



7.10.3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.10.7 **Zamawiający zaleca**, aby wykonawca stosował następujący format podpisu elektronicznego:

**PADES** (PDF Advanced Electronic Signature), który jest formatem podpisu elektronicznego właściwym do podpisywania plików z rozszerzeniem PDF.

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego w formacie **XADES zewnętrzny** należy pamiętać, aby załączyć w formie elektronicznej dwa pliki, jeden z podpisem, a drugi z podpisanym dokumentem. W przypadku, gdy Wykonawca – przy wyborze podpisu elektronicznego XADES zewnętrzny, załączy tylko jeden plik – z dokumentem lub samym podpisem, oferta zostanie odrzucona.

## ROZDZIAŁ VIII ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) formularz ofertowy lub oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zostało nieprawidłowo podpisane przez wykonawcę lub wykonawca nie złożył na tych dokumentach kwalifikowanego podpisu elektronicznego
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 7.8 SIWZ
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- 6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 7.8 SIWZ nie zgodził się na poprawienie omyłki;
- 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- 8) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

## ROZDZIAŁ IX INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem **platformazakupowa.pl** i formularza **Wyślij wiadomość**.
2. Zamawiający będzie odpowiadał na zapytania wykonawców **wysyłając wiadomość prywatną** na platformazakupowa.pl do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz publikując ją na Platformie zakupowej w dziale Komunikaty.
3. Zamawiający będzie wzywał o dostarczenie brakujących dokumentów do postępowania **poprzez wysłanie wiadomości prywatnej** do wybranych wykonawców za pomocą formularza **wyślij wiadomość** (w formularzu oferty należy podać adres email do kontaktu z wykonawcą).
4. W wyjątkowych przypadkach (np. w sytuacjach awaryjnych - niedziałania platformazakupowa.pl) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą adresu elektronicznego [zgk@zgk-katy.pl](mailto:zgk@zgk-katy.pl).
5. Dokumenty, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego za pośrednictwem przycisku **wyślij wiadomość** jako załączniki. Występuje limit objętości plików w zakresie całej wiadomości w do 1GB przy maksymalnej ilości 20 plików.

6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku **wyślij wiadomość** po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Osoby do kontaktu w zakresie pytań merytorycznych:
  - a) **Jan Lawenda ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie,**
8. Osoba do kontaktu w zakresie procedur udzielenia zamówienia:
 

**Marcin Trzebski ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie**
9. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu platformazakupowa.pl zamawiający prosi o kontakt z **Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl** pod numerem **22 101 02 02**, [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)

## **ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
- 10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty złożone w formie papierowej nie będą przyjmowane. **W formie papierowej należy złożyć tylko karty katalogowe.**
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.
4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępną na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399>.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
6. Jeżeli ofertę składa Pełnomocnik należy złożyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy czym dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno być opatrzone datą wystawienia, określać termin obowiązywania oraz zakres umocowania.
7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym polu składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
8. Platforma zakupowa zaszyfruje oferty w taki sposób, że nie będzie można zapoznać się z ich treścią do terminu składania ofert
9. Pełna instrukcja składania ofert znajduje się na **platformazakupowa.pl** w dziale Instrukcje dla Wykonawców pod następującymi linkami:

**Instrukcja: Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)**

**Instrukcja: Przykładowe składanie oferty, wysyłanie wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)**

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert **zmienić lub wycofać ofertę w następujący sposób:**
  - a) Jeżeli posiada konto na Platformie zakupowej (jest zalogowany) może samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę
  - b) Jeżeli nie posiada konta (nie jest zalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty
 Instrukcja zmiany lub wycofania oferty jest dostępna na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/> w dziale Instrukcje.

## ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć na Platformie zakupowej – link do postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399> w zakładce postępowania pod nazwą: **Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.**

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie Platforma zakupowa poprzez kliknięcie przycisku **złóż ofertę** w drugim kroku składania oferty i po wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.

**Termin składania ofert:**

25.05.2020r. godz. 11:00

**12.3. Miejsce otwarcia ofert:**

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich 55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 26B – I piętro - sala konferencyjna.

**12.4. Termin otwarcia ofert:**

25.05.2020r. godz. 12:00

**12.5. Informacje podawane podczas otwarcia ofert**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz zostaną podane informacje dotyczące nazw (firm) oraz adresów wykonawców, a także informacje dotyczące cen zaoferowanych przez wykonawców i innych kryteriów oceny oferty – jeśli występowały.

Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399>.

w dziale Komunikaty informacje z otwarcia ofert, w tym kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy firm i adresów wykonawców, ceny ofert i innych kryteriów – jeśli występowały.

## ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

13.1. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym winna określona w ofercie winna zostać wyznaczona w oparciu o załączniki nr 1a-1c do SIWZ.

## ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

14.1. Kryteriami oceny ofert są:

Kryteria	Znaczenie, %
Cena armatury ze stali/żeliwa	90
Cena armatury z PE/PEHD, PP	5
Cena armatury z PCV	5

a) Cena oferty brutto winna zostać określona na podstawie załączników nr 1a-1c do SIWZ.

**Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C).**

**Punkty za kryterium „Cena”** zostaną obliczone w następujący sposób:

$$P_i(C) = \frac{C_{of, min 1}}{C_{of, bad 1}} \times 90 + \frac{C_{of, min 2}}{C_{of, bad 2}} \times 5 +$$

$$\frac{C_{of, min 3}}{C_{of, bad 3}} \times 5$$

gdzie:

$P_i(C)$	ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”;
$C_{of, min 1}$	najniższa cena armatury ze stali/żeliwa (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
$C_{of, min 2}$	najniższa cena armatury PE, PEHD, PP (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
$C_{of, min 3}$	najniższa cena armatury PCV (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
$C_{of, bad 1}$	cena armatury ze stali/żeliwa oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).
$C_{of, bad 2}$	cena armatury z PE, PEHD, PP oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).
$C_{of, bad 3}$	cena armatury z PCV oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).

Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jeśli będzie posiadała największą liczbę punktów, a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert posiadają tyle samo punktów, to Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną za armaturę ze stali/żeliwa.

## **ROZDZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA**

- 15.1. Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego podpisać 2 egzemplarze umowy zgodnej z treścią wzoru umowy.
- 15.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
- 15.3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 3 dni.
- 15.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, to zamawiający może dokonać wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 15.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## **ROZDZIAŁ XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Regulaminu.
- 17.2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Kierownika Zamawiającego.
- 17.3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
- 17.4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
- 17.5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
- 17.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- 17.7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem zamówień wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą.
- 17.8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Wykaz armatury stal/żeliwo – załącznik nr 1a
3. Wykaz armatury PE, PEHD, PP – załącznik nr 1b
4. Wykaz armatury PCV – załącznik nr 1c
5. Formularz oferty – załącznik nr 2
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
8. Wzór umowy – załącznik nr 5

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Marek Juczak*  
ZATWIERDZAM

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**W celu potwierdzenia, że oferowane w/w dostawy materiałów odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego wyroby przedstawione w ofercie winny być:**

1. zgodne z Polską Normą, a te, do których nie ustanowiono Polskiej Normy muszą posiadać aprobatę techniczną Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.
2. dla wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy przedłożyć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
3. dla rur PVC, PE, PP, kształtek i armatury wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub 9002.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały atesty dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną.

### **Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem DN80, PN16 (poz. 3)**

- ciśnienie nominalne PN 16,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,
- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), drugie zamknięcie w postaci kuli wykonanej z polimeru w budowie komórkowej
- materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję
- tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), z zawulkanizowaną powłoką elastomerową,
- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie trzpienia oringowe
- śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową odporną na UV o min grubości 250 µm, ,
- część nadziemna i górna hydrantu stanowi monolityczny odlew,
- korpus w kolorze czerwonym z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.
- wszystkie hydranty wraz z osłonami odwadniacza w ramach jednego producenta
- atest PZH i certyfikat CNBOP

### **Hydranty podziemne DN80, PN16 (poz. 4)**

- ciśnienie nominalne PN 16,
- przyłącze kołnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,
- korpus z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), drugie zamknięcie w postaci kuli.
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie trzpienia oringowe
- Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję

- tłok uszczelniający z żeliwa sferoidalnego (min. GGG40), z zawulkanizowaną powłoką elastomerową,
- odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą epoksydową o min grubości 250 µm,
- część nadziemna i górna hydrantu stanowi monolityczny odlew,
- korpus w kolorze czerwonym lub niebieskim z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.
- wszystkie hydranty wraz z osłonami odwadniacza w ramach jednego producenta
- certyfikat CNBOP i atest PZH

Hydranty nadziemne i podziemne nie muszą być tego samego producenta.

**Zasuwy klinowe miękkouszczelnione kołnierzowe do wody pitnej o zabudowie długiej i krótkiej, (F5, F4) szereg 15 i 14 ciśnienie robocze PN 16 (poz. 148-158)**

- zasuwki miękkouszczelnione do wody pitnej z uszczelnienie EPDM
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG40
- ochrona antykorozyjna, wewnątrz i na zewnątrz, powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm potwierdzona certyfikatem GSK oraz deklaracją producenta na malowanie
- certyfikat GSK RAL na powłokę lakierniczą
- konstrukcja zasuwki powinna mieć pełen przelot, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń
- klin z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 zawulkanizowany na całej powierzchni zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM
- nakrętka klina wykonana z mosiądzu
- owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501 lub PN-EN1092-2 PN10/16
- śruby pokrywy ze stali nierdzewnej min. 4301 lub min. 1.4401 zabezpieczone masą plastyczną
- trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021 (PN-EN 188-1-2014) lub stali 1.4104 (430F) z walcowanym na zimno gwintem
- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu
- wymagany atest bakteryjny

**Zasuwy klinowe miękkouszczelnione z gwintem wewnętrznym do wody pitnej o zabudowie długiej, pokrywa łączona z kadłubem czterema śrubami i ciśnieniu roboczym PN 16 (poz. 145-147):**

1. kadłub, pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego min. GGG40,
2. uszczelnienie trzpienia minimum trzy-ringi, strefa o-ringowa odseparowana od medium,
3. trzpień zasuwki scalony wykonany ze stali nierdzewnej min 1.4021 z walcowanym gwintem,

4. klin wykonany z żeliwa sferoidalnego lub z mosiądzu z nawulkanizowaną powłoką z gumy EPDM,
5. wszystkie elementy zasuw zabezpieczone przed korozją powłoką na bazie żywicy epoksydowej o min grubości 250  $\mu\text{m}$ , winny posiadać certyfikat GSK RAL na powłokę lakierniczą
6. śruby łączące pokrywę zasuw ze stali nierdzewnej min 1.4301 z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą na gorąco,
7. odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.

#### **Nawiertka do rur PE i PVC o ciśnieniu roboczym PN 16 (poz. 58-61):**

1. przeznaczenie do wody pitnej,
2. korpus, obejma i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (PN-EN 1563),
3. trzpień wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4021 - wydłużony nóż ze stali nierdzewnej umożliwiający nawiercenie rury PE,
4. śruba ściągająca ze stali nierdzewnej A2 (PN-EN ISO 4017) lub kwasoodpornej
5. nakrętka wykonana ze stali nierdzewnej A4 (PN-EN ISO 4032) lub kwasoodpornej
6. uszczelnienie trzpienia o-ringowe
7. uszczelka rury z gumy EPDM lub NBR
8. nawiercanie bez zatrzymania pracy wodociągu,
9. obejma wyłożona na całym obwodzie gumą,
10. suchy gwint w uszczelnieniu trzpienia
11. zabezpieczenie przed odkręceniem,
12. otwór nawiercania  $\Phi 38$ , - wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją powłoką na bazie żywicy epoksydowej o min grubości 250  $\mu\text{m}$ , winny posiadać certyfikat GSK RAL na powłokę lakierniczą
13. odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu.

#### **Obudowy do zasuw - stałe i teleskopowe (poz. 75-79):**

1. obudowy winne być tego samego producenta co zasuw ze względu na ujednoczenie montowanych na sieci zasuw,
2. kaptur górny i sprzęgło dolne wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40,
3. powłoka na bazie żywicy epoksydowej o min grubości 250  $\mu\text{m}$ ,
4. kielich dolny, podkładka oporowa i rura osłonowa wykonana z polietylenu, kaptur górny przymocowany do wrzeciona za pomocą śruby, co pozwala na dopasowanie długości obudowy,
5. wrzeciono (trzpień) stalowe w całości ocynkowane o profilu kwadratowym,
6. do każdej obudowy dostawca dostarczy w komplecie zawleczkę w celu połączenia sprzęgła z trzpieniem zasuw.
7. Tego samego producenta co zasuw



**Kształtki żeliwne do wody pitnej, odlewy korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu (poz. 5-7, 24,25-28,35-41):**

1. Ciśnienie robocze PN16
2. Wykonanie z żeliwa sferoidalnego gat. min. GGG-40 lub gat. GJS 500-7
3. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości minimum 250 mikronów – powłoki lakiernicze zgodne z certyfikatem GSK RAL

**Łączniki kolnierzowe i rurowo – kolnierzowe do rur PE/PVC (poz. 43-47):**

1. Ciśnienie nominalne PN16,
2. Przeznaczenie do wody pitnej
3. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego gat. min. GJS-500
4. Powłoka ochronna z farb epoksydowych zgodnie z wymogami GSK-RAL grubości minimum 250 mikronów, winny posiadać certyfikat GSK RAL na powłokę lakierniczą
5. Śruby wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401 lub 1.4301
6. Nakrętki wykonane ze stali kwasoodpornej A4
7. Uszczelka wykonana z gumy EPDM
8. Owiercenie zgodnie z DIN 2501
9. Pierścień z mosiądzu zabezpieczający rurę przed wysunięciem
10. Dopuszcza się łączniki o innych zakresach niż wymienione w poz. 43-47

**Skrzynki uliczne (poz. 80-81):**

1.1.Skrzynki uliczne do wody:

- TYP 4056,
- wysokość skrzynki w zakresie 260-270 [mm]
- korpus z tworzywa PEHD lub PA+ (poliamid)
- pokrywa z żeliwa szarego

1.2.Skrzynki uliczne do hydrantów,

- Typ 4056 lub 4055
- wysokość w zakresie 310-312 [mm],
- korpus z tworzywa PEHD lub z PA+ (poliamid)
- pokrywa z żeliwa szarego

1.3.Płyta podkładowa pod skrzynki uliczne,

- pod skrzynki uliczne do wody z tworzywa PEHD,
- pod skrzynki uliczne do hydrantów z tworzywa PEHD.

**Studnia wodomierzowa mrozoodporna**

1. Korpus studni wykonany z PCV
2. Przygotowane podejście pod wodomierz składające się z dwóch zaworów odcinających grzybkowych, zaworu antyskażeniowego oraz w łączniki do wodomierza DN20 – dopuszcza się zawory kulowe pod warunkiem spełnienia dla nich parametrów technicznych opisanych w

niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia

3. Średnica wewnętrzna studni w zakresie 380-400mm, wysokość studni w zakresie 1300-1500mm
4. Studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego

#### **Opaski naprawcze dwuczęściowe do rur PVC, stalowych i żeliwnych (poz. 80-109):**

1. przeznaczenie do wody pitnej
2. ciśnienie nominalne PN 16
3. korpus ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401
4. śruby ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401 lub gat. 1.4301
5. nakrętki ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401
6. podkładki ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401
7. uszczelnienie obwodowe z gumy EPDM
8. dopuszcza się opaski naprawcze innych producentów w zakresie średnic różniących się od wskazanych pod warunkiem spełnienia przez oferowane produkty warunku równoważności

#### **Kolnierz przejściowy 8/4 (poz.24):**

1. zastosowanie łączenie armatury kolnierzowej ośmiootworowej z armaturą czterootworową
2. ciśnienie nominalne PN 16,
3. przeznaczenie do wody pitnej,
4. materiał żeliwo sferoidalne,
5. zabezpieczenie antykorozyjne farbą proszkowa epoksydową.

#### **Zawory kulowe do zimnej wody (poz. 170-175):**

1. średnice DN10-25 na ciśnienie 4MPa
2. średnice DN32-50 na średnice 3MPa
3. przeznaczenie do wody pitnej,
4. korpus zaworu mosiężny, CW617N,
5. nakrętka korpusu mosiężna, CW617N,
6. kula mosiężna, CW614N, chromowana,
7. uszczelka kuli, teflon PTFE,
8. czop mosiężny CW614N,
9. uszczelka czopa, teflon PTFE,
10. dźwignia ze stali ocynkowanej,
11. dławik mosiężny CW614N,
12. nakrętka ze stali ocynkowanej,
13. nakrętka złączki mosiężna CW617N,
14. złączka gwintowa mosiężna CW617N.

#### **Kształtki gwintowane ocynk**

**(poz. 8-19,29-34,52-57,63-68,69-74,112-120, 137-142,177-186):**

1. podwójnie ocynkowane
2. przeznaczenie do wody pitnej,
3. zastosowanie do połączeń rur i kształtek gwintowanych w sieciach wodociągowych,

#### **Konsola wodomierza (poz. 187):**

1. zastosowanie do montażu wodomierzy w pozycji poziomej lub pionowej,
2. zabezpieczenie wodomierza przed naprężeniami występującymi w sieci wodociągowej,
3. korpus ze stali konstrukcyjnej wg PN-EN 10204,
4. przyłącza z mosiądzu MO 58 wg PN-EN 12164,
5. zabezpieczenie antykorozyjne farbą proszkową epoksydową.

#### **Kształtki ciśnieniowe z PVC-U (poz. 23-25):**

1. sposób łączenia poprzez profilowaną uszczelkę gumową,
2. ciśnienie robocze PN 10,
3. na kształtkach jest umieszczony cech, tj. nazwa producenta, średnica nominalna, kąt wygięcia łuku,
4. w kształtkach w uformowanych kielichach z rowkiem są zamontowane uszczelki gumowe.

#### **Kształtki elektrooporowe (poz. 1-13,42-50,62-65,89,109-110):**

1. Wszystkie dostarczone kształtki elektrooporowe powinny być tego samego producenta
2. Drut oporowy winien być pokryty polietylenem i zatopiony w kształtce
3. Piny spawne dostosowane do sprzętu w ZGK Sp. z o.o. (4mm)
4. Kształtki winny być tak zbudowane, aby była możliwość zgrzewania automatycznego w systemie SmartFuse
5. Mufy elektrooporowe winny posiadać ograniczniki wewnętrzne zapewniające wprowadzenie rury na odpowiednią głębokość

#### **Trójniki doczołowe, kolana doczołowe oraz redukcje doczołowe (poz. 14-31,69-70,89-95):**

1. Wykonane z materiałów PE100 SDR17 lub SDR 11 w zależności od średnicy
2. Wykonane techniką wtryskową
3. Kształtki doczołowe nie muszą być tego samego producenta

#### **Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym do ścieków (poz. 1-2):**

1. zastosowanie do ścieków, czyszczenie ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej,
2. zabudowa kołnierzowa (8 otworów)
3. korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego gat. min. GGG-40 lub GGG-50 z ochronną powłoką o grubości minimum 250 mikronów

4. śruby, nakrętki i podkładki ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 lub gat. 1.4404
5. uszczelka pokrywy z gumy NBR
6. korpus zaworu odlew aluminiowy AK11
7. trzpień zaworu z mosiądzu
8. zawór hydrantowy Z52 z nasadą hydrantową

**Zasuwy klinowe kołnierzowe do ścieków zabudowa krótka F4 (poz. 148, 150):**

1. Korpus, pokrywa, klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS -400-15 (GGG-40)
2. Klin całkowicie nawulkanizowany gumą NBR
3. Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057
4. Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej
5. Uszczelnienie wrzeciona odporne na rdzę
6. Obustronne przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2
7. Ochrona antykorozyjna powłoką epoksydową zgodną z DSK
8. Ciśnienie robocze max 1,6 MPa (PN16)
9. wewnątrz i zewnątrz naniesiona powłoka epoksydowa zabezpieczająca przed korozją
10. do zabudowy w ziemi, w komorach i na rurociągach
11. Wykonanie z kółkiem ręcznym

**Zasuwy klinowe kołnierzowe do ścieków zabudowa długa F5 (poz. 149,151):**

- 1) Korpus żeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)
- 2) Pokrywa żeliwo sferoidalne EN-GJS 1030 (GGG-40)
- 3) Klin całkowicie nawulkanizowany gumą NBR
- 4) Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057
- 5) Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej gat min. A2 (DIN EN ISO 3506)
- 6) Uszczelnienie wrzeciona odporne na rdzę
- 7) Obustronne przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2
- 8) Ochrona antykorozyjna powłoką epoksydową zgodną z DSK
- 9) Ciśnienie robocze max 1,6 MPa (PN16)
- 10) wewnątrz i zewnątrz naniesiona powłoka epoksydowa zabezpieczająca przed korozją
- 11) do zabudowy w ziemi, w komorach i na rurociągach
- 12) z kółkiem ręcznym

**Zawory zwrotne kulowe do ścieków PN10/16 (poz. 165-167):**

1. korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 400-15 (GGG-40)
2. śruby pokrywy ze stali nierdzewnej A2 (DIN EN ISO 3506) lub gat. 1.4301
3. rdzeń kuli z aluminium całkowicie gumowany NBR
4. zastosowanie dla medium agresywnego,
5. wewnątrz i zewnątrz powłoka epoksydowa zabezpieczająca przed korozją zgodnie z DSK
6. do zabudowy w instalacjach

#### **Zasuwy nożowe do ścieków (poz. 159-162):**

1. zasuwą nożową pełnoprzelotową szczelną w obu kierunkach przepływu
2. przyłącze kołnierzowe zgodne z PN EN 1092-2
3. korpus żeliwo szare EN-GJL 250 (GG-25)
4. płyta zasuwowa ze stali kwasoodpornej 1.4404 lub 1.4301
5. wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057
6. uszczelka pionowa guma NBR
7. obustronnie wbudowane profile skrobiące dla ciągłego czyszczenia płyty zasuwowej
8. ochrona antykorozyjna powłoką epoksydową w jakości GSK

#### **Zawory napowietrzająco-odpowietrzające do ścieków (poz. 168-169):**

1. Korpus ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4301 lub z materiału PE-HD 100
2. Pływak z materiału PE-HD 100 lub z poliwęglanu
3. Kołnierz przyłączeniowy z materiału PE-HD 100 lub ze stali kwasoodpornej min. 1.4301
4. Przyłącza kołnierzowe według PN EN 1092-2
5. Pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4308 lub z żeliwa sferoidalnego gat. min. GGG-40
6. Uszczelnienie z gumy NBR
7. Śruby łączące pokrywę ze stali nierdzewnej A2 (ISO 3506) lub kwasoodpornej 1.4401
8. Łatwa konserwacja bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu.

#### **Rury kanalizacyjne PVC-U do ścieków (poz. 30-34):**

1. przeznaczenie - grawitacyjne odprowadzenie ścieków,
2. materiał jednorodny (lity), twardy (niespioniony) gładki rdzeń z PVC wg PN-EN 1401,
3. typ ciężki, SN 8.
4. Dla rury DN160 grubość ścianki 4,7 mm
5. Dla rury DN200 grubość ścianki 5,9 mm

#### **Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 i DN600 do ścieków (poz. 41-44):**

2. Kompletna studzienka winna składać się z: kinety, rury trzonowej, teleskopu z włazem z uszczelkami, dopuszcza się właz osadzony na teleskopie innego producenta

**FORMULARZ OFERTY**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie:**

„Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Kątach Wrocławskich”

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:	
Adres:	
REGON:	
NIP:	
KRS:	
Telefon:	
E-mail:	
Osoba do kontaktu:	

1. Wartość oferty:

Material armatury	Cena netto zł	Podatek Vat zł	Cena brutto zł
Stal/żeliwo			
PE, PEHD, PP			
PCV			
SUMA			

- Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie **12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
- Czas trwania dostawy od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego winien wynosić **do 24 godzin.**
- Okres gwarancji na dostarczoną armaturę winien wynosić **co najmniej 24 miesiące.**
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą **przez okres 30 dni** od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem umowy, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

8. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:\*

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

.....  
*miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

\*-niepotrzebne skreślić

.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

*„Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  
Kątach Wrocławskich”*

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że zgodnie z pkt 5.4 ppkt 1)-14) Regulaminu udzielania zamówień, nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie pkt ..... Regulaminu udzielania zamówień (podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w pkt 5.4 ppkt 2), ppkt 4)-6), ppkt 8), ppkt 12)-14) Regulaminu).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*



.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU  
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

*„Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  
Kątach Wrocławskich”*

oraz w nawiązaniu do zamieszczonej w dniu.....na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert oświadczamy, że:

- 1) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.4 ppkt 11) Regulaminu udzielania zamówień, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu\*
- 2) należymy do grupy kapitałowej o której mowa w pkt 5.4 ppkt 11) Regulaminu udzielania zamówień, z następującymi Wykonawcami\*:

Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,  
należących do tej samej grupy kapitałowej \*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*Miejsce i data*

.....  
*Podpis Wykonawcy*

*Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w terminie 3 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.*

## UMOWA NR ZGK/ /2020

zawarta w dniu..... pomiędzy:

**Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.** z siedzibą: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1-go Maja 26B, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000063479, nr NIP 913-00-03-094, nr REGON: 932195516 o kapitale zakładowym w wysokości 82 702 737,60 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

**Marek Buczak – Prezes Zarządu**

a

.....zamieszkałym w ..... przy ul. ....  
 prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą : ..... z siedzibą w .....  
 przy ul. ...., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr REGON:  
 ..... nr NIP: ....., zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą

*lub*

Spółką ..... z siedzibą w ..... przy ul.....  
 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... Wydział ..... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., nr REGON: ....., nr NIP: ....., o kapitale zakładowym w wysokości ... zł,  
 zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą , reprezentowaną przez :

~ ..... ~

o następującej treści:

### § 1

- 1 Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa własnym transportem armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do magazynu w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie, w terminach i ilościach określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym stanowiącym integralną część umowy.
- 2 Ustala się wartość oferty:

netto: .....zł

słownie:.....

podatek VAT:.....

brutto: .....

słownie: .....

### § 2

- 1 Sukcesywna dostawa następować będzie partiami wg potrzeb Zamawiającego – zgłaszanych w formie pisemnej, e-mailowo bądź telefonicznie.
- 2 Deklarowany termin dostawy **wynosi 24 godziny robocze** od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
- 3 Wykonawca będzie dostarczał materiały do magazynu Zamawiającego własnym transportem i na swój koszt.

- 4 Przy każdej dostawie towaru Wykonawca winien przedstawić fakturę VAT.
- 5 Przekazanie towaru następować będzie za pokwitowaniem na dowodzie dostawy.
- 6 Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT: .....
- 7 Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT : **NIP: 913-00-03-094.**
- 8 Zamawiający może również w porozumieniu z Wykonawcą własnym transportem dokonywać odbioru zamawianych towarów.

### § 3

1. Rozliczenia za dostarczone materiały dokonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe określone odpowiednio w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy.
3. Zapłata następować będzie przelewem bankowym **w ciągu 30 dni** od dnia dostarczenia każdej partii materiałów wraz z fakturą VAT na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy .....
4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu zapłaty, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.

### §4

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej **24 - miesięcznej** gwarancji jakości na dostarczony towar, licząc od dnia dostawy.
2. W razie stwierdzenia wad, Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
3. Koszt reklamowanych materiałów nie będzie obciążał Zamawiającego.

### § 5

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczaniu towaru w terminie o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2% wartości towaru, który miał być dostarczony za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% ceny brutto przedmiotu umowy.
3. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

### § 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obejmuje okres **od dnia podpisania umowy – 12 miesięcy.**

2. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje zamówienia nienależycie, niezgodnie z umową, bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia, ogłoszono upadłość lub wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są szacunkowymi, jakie Zamawiający przewiduje zamówić w okresie objętym umową i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wykonania zakresu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących łącznie nie więcej niż 10% wartości zamówienia.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy po trzeciej naliczonej karze spowodowanej zwłoką w dostawie materiału.

## § 7

1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy są zatrudnione na umowie o pracę.

## § 8

### **ZMIANY UMOWY ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE SIŁY WYŻSZEJ**

1. Strony umowy w sprawie zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem zachorowań na COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
  - 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
  - 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
  - 3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
  - 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
  - 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
  - 6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

5. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

9. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

## § 10

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla Zamawiającego Sąd .

## § 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- formularz oferty Wykonawcy wraz ze specyfikacją materiałową

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**