

## OFERENCI

### TELEFONY:

|  |              |
|--|--------------|
| Sekretariat  | 32 335 0 105 |
|  | 32 335 0 106 |
| Pogotowie Ciepłownicze                                     | 32 335 0 110 |
| Dział Sprzedaży i Marketingu                               | 32 335 0 118 |
| Sekcja ds. Auditingu Zewn.<br>i Efektywności Energetycznej | 32 335 0 190 |



e-mail: office@pec.gliwice.pl  
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:000697/24

Nr dokumentu: 0044/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 23.04.2024

**Dotyczy: postępowania przetargowego na *Remont części ciśnieniowej kotła WP-70 nr 2 w zakresie komory paleniskowej.***

**Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.**

1. Przy łączeniu nowych rur ze starymi UDT wymaga wykonania 100% badań wykonanych spoin i w związku z tym tyle zakładamy w ofercie. Dodatkowo zgodnie z wymaganiami UDT na połączeniu nowych rur proponujemy wykonanie 10% badań styków – prosimy o potwierdzenie.

**Ad.1 Zgodnie z WUDT/UC/2003 Zakres badań złączy spawanych (spawanie doczołowe rur ekranowych i węzownic) RT 10% . Zgodnie z WZ, Zamawiający wymaga 50% badań RT. Jednocześnie ponieważ Oferent nie przywołał przepisu czy wymogu na który się powołuje w pytaniu Zamawiający nie odniesie się do tej części pytania.**

2. Prosimy o informacje czy pisząc "wszystkie komory" w pkt. 3.6 mają Państwo na myśli wszystkie komory zabudowane na kotle czy analogicznie do pkt. 3.4 wszystkie komory objęte zakresem remontu.

**Ad 2 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z 3.6. WZ wymaga trawienia pomontażowego kotła. Dopuszcza również zastosowanie technologii alkalicznego gotowania pod warunkiem wcześniejszego wyczyszczenia mechanicznego wszystkich komór kotła. W przypadku trawienia roztworem kwasu czyszczeniu podlegają tylko komory objęte zakresem remontu.**

Sprawę prowadzi Marek Naworski tel. 32 335 01 08

Zatwierdzono: Dyrektor ds. Technicznych Grzegorz Zawierucha



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 93 917 000 PLN