



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Wys. użytk. [m]	Pow. podłogi [m²]	Pow. użytk. [m²]
3.1	KOMUNIKACJA	PLYTKI GRES ANTYPOŚLIZGOWE	2,13-2,75	15,86	15,57
3.2	SALA SZKOLENIOWA I ZAJĘĆ GRUPOWYCH	PANELE WINYLOWE	3,05	41,17	41,17
Razem				57,03	56,74

LEGENDA:

- Proj. oprawa LED np. InLED 2200lm 4000K (15.0 W)
- Proj. oprawa LED np. InLED 3300lm 4000K (19.0 W)
- Proj. oprawa LED np. InLED 4400lm 4000K (28.0 W)
- Proj. oprawa LED np. InLED 5200lm 4000K (34.0 W)
- Proj. oprawa LED np. MUSE G6 NT 3000lm 4000K WIDE (19.0 W)
- Proj. oprawa LED np. MUSE G6 NT 3000lm 4000K WIDE (19.0 W)
- Proj. oprawa LED np. Pinio R175 P/T PLX 1650lm 4000K IP44 20W (20.0 W)
- Proj. oprawa awaryjna np. CRYSTAL LED - AP-2W-CW-9003 (2.0 W)
- Proj. oprawa awaryjna np. CRYSTAL LED - AP-4W-CW-9003 (4.0 W)
- Proj. oprawa awaryjna np. OWA FL LED - AP-1W-CW-9016 (1.0 W)
- EW1 x - Proj. oprawa kierunkowa CRYSTAL II SGN AT J LED, jednostronna, naścienna
- EW2 x - Proj. oprawa kierunkowa CRYSTAL II SGN AT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana
- Oprawa sygnalizacyjna z dźwiękiem np. FJW1004 B55
- Przycisk przywoławczy+wyłącznik pociągowy np. FJW1004 B55
- Przycisk kasowania
- Proj. czujnik obecności 360 stopni np. B.E.G. 92186 - WC
- Proj. czujnik obecności 360 stopni np. B.E.G. 92149 - KORYTARZE
- Główna szyna wyrównawcza
- Miejscowa szyna wyrównawcza
- Proj. punkt elektryczno-logiczny p/t:
 - a) gniazdo kodowane z blokadą "DATA" 1x2P+Z 16A/250V - szt.2
 - b) gniazdo z przestoną 1x2P+Z 16A/250V "LEGRAND" - szt.2
 - c) gniazdo 2xRJ45 kat. 6 - szt. 1
 - c) gniazdo RTV-SAT - szt. 1
- Rozdzielnica elektryczna
- Wypust kablowy 3-fazowy (5 przewodowy) do zasilania odbiornika inst. na stałe
- Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy) do zasilania odbiornika inst. na stałe
- Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T
- Gniazdo wtyczkowe 1x16A+N+PE IP44 P/T
- Wyłącznik podwójny 16A IP20 P/T
- Przycisk roletowy
- Przycisk roletowy - sterowanie centralne

RZUT PODDASZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	SKALA RYS.: 1:100
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 1227/1	DATA: 01.2024 r.
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: E-3

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Maciej Partyka	KUP/0126/PBE/19 w spec. elektrycznej bez ograniczeń	ELEKTRYCZNA	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH

JANUSZ GRABOWSKI

ul. Bydgoska 2A, 86-100 Świecie

tel.: 661 793 740

e-mail: j.grabowski@protono.pl

BU