

**Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy**

**Postępowanie nr 315/WEI/BSU/2024  
Wykonanie przeglądów serwisowych szaf klimatyzacji precyzyjnej produkcji Lennox  
2024-2025**

W dniach 08.05.2024 wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie:

**Pytanie 1:**

Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź dotyczące postępowania 315/WEI/BSU/2024, Wykonanie przeglądów serwisowych szaf klimatyzacji precyzyjnej produkcji Lennox 2024-2025

1. Proszę o podanie wymiarów, klasy filtracyjnej oraz liczby filtrów dla każdej szafy precyzyjnej.
2. Proszę o zdjęcie lub podanie modelu cylindra nawilżacza, który podlega wymianie.
3. Czy dostęp do szaf podczas przeglądów będzie łatwo dostępny?
4. W załączniku numer 1 w harmonogramie prac brakuje terminu dla 4 przeglądu

**Odpowiedź:**

1. Zdjęcia tabliczek znamionowych filtra załączono do postępowania na platformie zakupowej.
2. Zdjęcia tabliczek znamionowych cylindra załączono do postępowania na platformie zakupowej.  
W jednej szafie występuje 1 filtr i 1 cylinder nawilżacza
3. Dostęp do szaf jest łatwy (w pomieszczeniu zamkniętym, bez użycia drabin itp.)
4. Przedstawiam harmonogram

4 przegląd (w tym wymiana filtrów i cylindra nawilżacza)	Do 30.11.2025
--	---------------

Niniejszy zapis znajduje się także w treści zaproszenia, Rozdział IV. Termin realizacji zamówienia „Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w następujących terminach :

- 1) 1 przegląd ( w tym wymiana cylindra nawilżacza) do 31.05.2024
- 2) 2 przegląd ( w tym wymiana filtrów i cylindra nawilżacza) do 30.11.2024
- 3) 3 przegląd ( w tym wymiana cylindra nawilżacza) do 31.05.2025
- 4) 4 przegląd (w tym wymiana filtrów i cylindra nawilżacza) do 30.11.2025”

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

**Specjalista w Wydziale Administracji**

  
**Justyna Tomaszewska**