



**97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19**

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: [sekretariat@zgwk.pl](mailto:sekretariat@zgwk.pl), [www.zgwk.pl](http://www.zgwk.pl)

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: [www.zgwk.pl/rodo](http://www.zgwk.pl/rodo)

Tomaszów Mazowiecki, 16.12.2022 r.

Znak sprawy: TWI.3201.13.2022

**WSZYSCY WYKONAWCY**  
**biorący udział w postępowaniu**

=====

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.:

**Rozbudowa oraz przebudowa ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody Białobrzezi w Tomaszowie Mazowieckim”**

#### **WYJAŚNIENIE Nr 2** **TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający nie przewiduje zastosowania układu stałej dezynfekcji np. promieniami UV? Takie rozwiązanie w projektowanym układzie jest wskazane dla zachowania bezpieczeństwa biologicznego wody.

##### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie przewiduje zastosowania układu stałej dezynfekcji wody promiennikami UV, projekt przewiduje okresową dezynfekcję podchlorynem sodu.

##### **Pytanie nr 2**

Czy dla utrzymania stałego ciśnienia w sieci i zapobiegania ewentualnym wahaniom ciśnienia/uderzeniach przy np. awarii zasilania energetycznego, Zamawiający dla bezpieczeństwa przewiduje zastosowanie zaworu regulującego ciśnienie?

##### **Odpowiedź nr 2**

Zamawiający zgodnie z dokumentacją projektową nie przewiduje zastosowania zaworu regulującego ciśnienie.

**Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.**

/-/ Prezes Zarządu – Maria Chilińska

/-/ Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Rabczewski