



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO



Sąd Rejonowy w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy - KRS 0000207519
Kapitał Zakładowy 79.232.000,00 zł
NIP 777-23-74-247
tel. (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-032,
e-mail: biuro@zukunftdopiewo.pl

L.dz. 193/03/2021

Dopiewo, dnia 29 marca 2021 r.

Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Śliwkowej, Akacjowej, Topolowej dz. nr geodezyjny 451/15, 449/23, 353/8, 354/5, 351/10, 273/2, 274/2, 281/4, 287/3, 288/3, 294/4 w m. Dąbrowa.

1. Projektowaną sieć podzielić na trzy zlewnie. Zlewnia nr I (dz. nr geodezyjny 451/15, 449/23), zlewnia nr II (dz. nr geodezyjny 353/8, 354/5), zlewnia nr III (dz. nr geodezyjny 351/10, 273/2, 281/4, 287/3, 288/3, 294/4) i włączyć poprzez studnię rewizyjną odpowiednio do istniejącej sieci kanalizacyjnej w dz. nr geodezyjny 451/15 – zlewnia nr I, w działce nr geodezyjny 353/8 – zlewnia nr II, w działce nr geodezyjny 351/10 – zlewnia nr III.
2. Sieć należy zaprojektować i wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-u, klasy S o litej, jednorodnej strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m², z wydłużonym kielichem o średnicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niż 200 mm; (np. Wavin, Kacmarek).
3. Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z zachowaniem odpowiednich spadków (zgodnie z normami). W przypadku zbyt płytkiej lokalizacji sieci należy ją odpowiednio ocieplić. Dopuszczalne minimalne przykrycie rurociągu 1,3 m na końcach sieci.
4. Na sieci należy zaprojektować studnie rewizyjne o średnicy 1000 mm, rozmieszczone w odległościach nie większych niż 50 m, z betonu klasy B45, W 12. Studnie muszą być wyposażone w dennice monolityczne oraz w oryginalne pierścienie uszczelniające na wlotach i wylotach prześel.
5. W oparciu o powyższe należy wykonać projekt techniczny sieci. Projekt może wykonać tylko osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe określone w Dz.U. nr 80 poz. 716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz. 38 z 1995r. Rozp. MGPIB z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie;
6. Jeżeli zachodzi konieczność ułożenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza lub drogi i chodnika, należy do obowiązku wykonawcy uprzednie zgłoszenie i uzyskanie zgody zarządzającego drogą;

7. Roboty instalacyjno-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno-montażowych z zachowaniem należytych warunków w zakresie BHP
a zwłaszcza oznakowania i oświetlenia wykopu;
8. Trasa przebiegu sieci musi być uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, należy w ZUK Dopiewo przedłożyć 2 egz. P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

9. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna przebiegać w gruncie Skarbu Państwa lub Gminy. Jeżeli taka lokalizacja nie jest możliwa, zobowiązuje się właściciela do przedłożenia odpisu Księgi Wieczystej z wpisem bezpłatnej służebności gruntuwej polegającej na prawie poprowadzenia przez w/w działkę uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostępu wszelkim służbom w tym Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie dokonującym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych urządzeń. W/w odpis należy załączyć do projektu budowlanego składanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie.
10. O przystąpieniu do wykonania sieci należy powiadomić ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
11. Warunki niniejsze zachowują ważność przez okres 2 lat;
12. Sieć kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie przez uprawnionego geodetę oraz dokonać odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.o. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;
13. Przy projektowaniu należy zachować normatywne odległości (w pionie i poziomie) między uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione zabudowy i nasadzeń.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Sp. z o.o.
62-070 Dopiewo, ul. Wywolenia 15
tel. 061-8-143-231 fax 061-8-942-032
Regon 631286380 NIP 777-23-74-247
(DB)

Pieczęć

Specjalista ds. obsługi i eksploatacji
sieci oraz urządzeń wódno-kanalizacyjnych

Stanisław Wąlkowiak

.....
Podpis i pieczęć
wystawiającego warunki techniczne