



ZP.271.1.2024.KA

Śmigiel, 09.02.2024 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej”.

Ilekoć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 08.02.2024 r., wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie 5 cm warstwy mialu kamiennego. Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że taka grubość uniemożliwi odpowiednie zagęszczenie tejże warstwy ujemnie wpływając na prawidłowy montaż nawierzchni oraz dalsze użytkowanie boiska. Nadmieniamy, że jest to warstwa wyrównawcza i w praktyce grubość jej wynosi 1-2 cm.

Odpowiedź

Zamawiający bezwzględnie nie wymaga 5 cm warstwy mialu kamiennego. Warstwa mialu kamiennego ma stanowić warstwę wyrównawczą pod nawierzchnię z poliuretanu. Grubość warstwy można zmniejszyć do wartości 2-3 cm, warstwę należy odpowiednio zagęścić, wyrównać i przygotować pod ułożenie warstwy poliuretanowej.

Pytanie nr 2

Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Odpowiedź

Zgodnie § 7 pkt 7 ppkt.1) Części II - Projekt umowy, Zamawiający wymaga wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego, przedstawienia inwentaryzacji geodezyjnej.

Pytanie nr 3

Czy w miejscu planowanej inwestycji występują jakiegokolwiek kolizje z sieciami i czy Wykonawca powinien uwzględnić je w wycenie.

Odpowiedź

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne kolizje z sieciami.

BURMISTRZ ŚMIGŁA
/-/ Małgorzata Adamczak