



Trzebiatów, 21.03.2024 r.

Gmina Trzebiatów

ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

NIP: 857-19-22-079

Znak sprawy: **RZ.271.6.2024**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 3

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Przebudowa dróg gminnych: ul. Pocztowej i ul. Lipowej w Trzebiatowie wraz z infrastrukturą techniczną”** – Ogłoszenie nr 2024/BZP 00230880/01 z dnia 2024.03.05.

Do zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

PYTANIE 1

Z uwagi na brak profili dla wodociągu oraz szczegółowego opisu technicznego prosimy o rozpisanie węzłów wodociągowych, które będą występowały na wymienianej sieci, jest to niezbędne do rzetelnej wyceny tego elementu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Po odkryciu istniejącej infrastruktury zostanie ustalony szczegółowy asortyment armatury koniecznej do zamontowania wraz z ich kosztem wykonania.

PYTANIE 2

Prosimy o dołączenie szczegółowego rysunku na włącznie wodociągu do istniejącej sieci, jest to niezbędne do rzetelnej wyceny tego elementu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający w sposób opisowy podaje sposób włączenia się do istniejącej sieci wodociągowej:

- włączenie wodociągu od strony ul. Kościuszki do istniejącej zasuwy kołnierzowej o średnicy dn 300,
- włączenie wodociągu od strony ul. Witosza do istniejącej rury stalowej o średnicy dn 80 za pomocą kształtki RK,
- włączenie wodociągu od strony Głębokiej za pomocą kształtki RK o średnicy dn 250 AC oraz dn 100 do rury stalowej.

PYTANIE 3

Prosimy o podanie głębokości posadowienia wodociągu.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nowo wykonywany wodociąg należy posadowić na takiej głębokości, aby uzyskać normatywne przykrycie wodociągu min. 140,00 cm.

PYTANIE 4

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelę robót ziemnych i rozbiórkowych

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie sporządził tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych, gdyż sporządzony projekt budowlanych nie zakłada zmiany ukształtowania istniejącego terenu objętego zakresem opracowania.

Zamawiający precyzuje swoje wyjaśnienia treści SWZ z 20.03.2024r., w zakresie odpowiedzi na PYTANIE 13:

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie również zakup i montaż 4 sztuk hydrantów z zasuwami. Lokalizacja hydrantów uzgodniona zostanie na roboczo w trakcie wykonywania robót wraz z ich włączeniem do rury o średnicy dn 315.

Dodatkowo wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić wymianę sieci wodociągowej od węzła 7 do węzła 22 o długości 45,00 m o średnicy dn 110 z rury PE.

Zatwierdził:

**Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
Grzegorz Olejniczak**