

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 001009/24

Nr dokumentu: 0065/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 06.06.2024r

Dotyczy: postępowania przetargowego na *Budowę sieci i przyłączy sieci ciepłej na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych*

Dzień dobry, proszę o odpowiedzi na pytania:

Zadanie 1

Pytanie 1

W Opisie Technicznym jest zapis "System preizolowany składa się, z rury stalowej zaizolowanej sztywną pianką poliuretanową, na którą wytłaczany jest zewnętrzny płaszcz PE-HD (o dużej gęstości)" co sugeruje zastosowanie rur produkowanych metodą CONTI.

Czy Inwestor wyraża zgodę na rury preizolowane produkowane metodą tradycyjną, bez bariery dyfuzyjnej.

Pytanie 2

Czy Inwestor dopuszcza rury, których wolne końce do wspawania mają wymiar mniejszy niż 220mm (np. min. 150mm).

Zadanie 2, Zadanie 6

Pytanie 3

W załączonym wykazie materiałów, podane są rury i kształtki preizolowane z barierą antydyfuzyjną, natomiast w samym Opisie Technicznym nie podano takiego zapisu.

Czy Inwestor dopuszcza rury i kształtki preizolowane bez bariery dyfuzyjnej.

VERTE



W odpowiedzi na pytania nr 1, 2 i 3 Zamawiający przypominamy, że zgodnie z punktem 2.10. specyfikacji : Zamówienie, za wyjątkiem zadania 3 nie obejmuje dostawy elementów preizolowanych.

Elementy preizolowane stanowią dostawę inwestorską, loco magazyn PEC – Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy – wykaz materiałów preizolacja. Pozostałe materiały wynikające z warunków realizacyjnych jak i technologii robót (w tym zawory do wcinki na gorąco, rury przewiertowe ochronne, płozy, manszety, łańcuchy uszczelniające, armatura do montażu w komorach, studniach i pomieszczeniach s.w.c., rurociągi stalowe wraz z izolacją wewnątrz budynków, materiały niezbędne do przeprowadzenia prób, badań itd.) zapewnia Wykonawca.

Czy w związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego dokumentu o nazwie "Uzupełnienie i zmiana terminu składania ofert" będzie zmieniony termin składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający informujemy, że nie będzie zmieniony termin składania ofert.

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński

